

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное учреждение центр агрохимической службы
 "Хабаровский"
 (ФГБУ ЦАС "Хабаровский")
 Испытательная лаборатория
 Аттестат аккредитации RA.RU.21ПЦ62
 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24 июля 2015 г.
 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 107 "А", тел. (4212) 27-23-63, e-mail: agrohimlab@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель ИЛ
 О.Н. Чернова
 09.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1007 от 09.03.2022

(на 1 стр. в 2-х экз.)

Заказчик: МУП "Тополевское", с. Тополево, ул. Центральная, 15,
 Хабаровский район.

Дата поступления: 28.02.2022 Период проведения испытаний: 28.02.2022 - 01.03.2022

Наименование пробы: **вода питьевая**
 Место отбора проб: с. Заозерное, станция очистки воды, Хабаровский район.
 Проба отобрана: 28.02.2022 представителем заказчика в соответствии с
 ГОСТ 31861-2012

Лаборатория не осуществляла отбор образцов и не несет ответственность за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний относятся только к образцам, предоставленным заказчиком.

Пробу сдал: представитель заказчика - эколог Балужева О.И.

Показатели элементного состава

Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний, погрешность	ПДК	НД на методы	Средство измер., испыт. оборуд., поверка, калибровка, аттестация
Массовая концентрация железа *	мг/дм ³	0,79 ± 0,12	0,3	ПНДФ 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	Agilent 720 ICP-OES № C-AЮ/27-04-2021/60049561 до 26.04.2022

* Результат с расширенной неопределенностью с коэффициентом охвата k=2

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории.

Ответственные исполнители:

_____ В.Л. Корж

.....
 Конец протокола