

20.05

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21AT64

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 ноября 2017 г.

Юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9
тел/факс: 8 (4212) 32-47-13

Реквизиты: ОКПО: 76366596; ОГРН: 1052700148335; ИНН/КПП: 2721124655/272101001



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

А.Г. Трифонова

19.05.2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№7324 от 19 мая 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Сикачи-Алян
- 2. Юридический адрес:** Хабаровский край, Хабаровский район, с.Сикачи-Алян, ул. Октябрьская, 1а
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место отбора:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Сикачи-Алян, Хабаровский край, Хабаровский район, с.Сикачи-Алян, ул. Октябрьская, 1а, кран пищеблока
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.05.2021 09:00
Ф.И.О., должность: Ким О.В., зав. хоз.
Условия доставки: термосумка с хладоэлементами +4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2021 11:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Проба отобрана заказчиком
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1685/21 от 23.04.2021
Заявление(заявка) № 1876 от 23.04.2021
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 7324.1.3.221

Протокол № 7324Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Носырева Т. В., заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Микробиологический инкубатор BD 115 BINDER	08-50751	10899 от 26.03.2021	25.03.2022
2	pH-метр Анион 7010	194	АЮ № 002474 от 02.10.2020	01.10.2021
3	спектрофотометр UNICO 2100	KRX17101708032	С-АЮ/11-05-2021/62383125 от 11.05.2021	10.05.2022
4	хроматограф жидкостный ионный LC-10Avp	C21344802020LP	С-АЮ/10-03-2021/43834771 от 10.03.2021	09.03.2022


10. Условия проведения испытаний: -

11. Место осуществления деятельности: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9
680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.05.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 7324 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 13.05.2021 12:10 дата завершения испытаний 19.05.2021 12:26					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шаповалова Н. В., химик-эксперт медицинской организации					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.05.2021 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 7324 испытания проведены по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 1096 дата начала испытаний 13.05.2021 12:10 дата завершения испытаний 19.05.2021 12:26					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,4±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
2	Жесткость	° Ж	2,2±0,3	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014
4	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	3,2±0,5	не более 45	ГОСТ 33045-2014
6	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	1,1±0,3	не более 350	ГОСТ 4245-72
7	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шаповалова Н. В., химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.05.2021 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 7324 испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9 дата начала испытаний 13.05.2021 14:25 дата завершения испытаний 14.05.2021 12:50					
1	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	не определен	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Дегтярь Т. А., врач-бактериолог					

Протокол № 7324Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Носырева Т. В., заведующий отделом-химик-эксперт