

93.09
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21AT64

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 ноября 2017 г.

Юридический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9
тел/факс: 8 (4212) 32-47-13

Реквизиты: ОКПО: 76366596; ОГРН: 1052700148335; ИНН/КПП: 2721124655/272101001



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

А.Г. Трифонова

22.09.2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1.15598 - 1.15600 от 22 сентября 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью "Краснореченское" (ИНН 2720039911 ОГРН 1092720001450)

2. **Юридический адрес:** 680501, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, ул. Почтовая, д. 9, тел. (4212) 493266

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:**

Проба № 15598 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-1, выход в сеть

Проба № 15599 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Рошино, выход в сеть

Проба № 15600 - Хабаровский край, Хабаровский район, с. Краснореченское, выход в сеть

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:

Проба № 15598 - 20.09.2022 10:00

Проба № 15599 - 20.09.2022 10:15

Проба № 15600 - 20.09.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Диц С.Н., инженер

Условия доставки: термосумка с хладоэлементами +4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.09.2022 11:20

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор

Заявление(заявка) № 15598-15600 от 20.09.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

Протокол(ы) № 1.15598 - 1.15600 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 15598.3.322; 15599.3.322; 15600.3.322

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Микробиологический инкубатор BD 115 BINDER	08-50751	10970 от 22.03.2022	21.03.2023

10. Условия проведения испытаний: -


11. Место осуществления деятельности: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2022 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 15598 испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9 дата начала испытаний 20.09.2022 11:45 дата завершения испытаний 22.09.2022 13:29					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Строкина Н. А., врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2022 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 15599 испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9 дата начала испытаний 20.09.2022 11:50 дата завершения испытаний 22.09.2022 13:30					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Строкина Н. А., врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.09.2022 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 15600 испытания проведены по адресу: 680013, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 9 дата начала испытаний 20.09.2022 11:55 дата завершения испытаний 22.09.2022 13:30					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Строкина Н. А., врач-бактериолог					

-----конец протокола испытаний-----

Протокол(ы) № 1.15598 - 1.15600 Ф.И.О., должность, лица, ответственного за оформление протокола:

 Носырева Т. В. заведующий отделом-химик-эксперт

Страница 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ