



АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2023 № 1015

г. Хабаровск

Об актуализации схемы теплоснабжения Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края до 2032 года, утвержденной постановлением администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 10.02.2017 № 204

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края до 2032 года, утвержденную постановлением администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 10.02.2017 № 204 «Об утверждении схемы теплоснабжения Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края до 2032 года», изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края (Бокач А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сетевом издании «Официальный интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края» (laws.khv.gov.ru) и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Хабаровского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края Харина А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района



А.П. Яц

050570 *

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
от 30.06.2023 № 1015

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
от 10.02.2017 № 204

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Куканского сельского поселения
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края до 2032 года
(актуализированная)

г. Хабаровск
2023 год

Термины, определения, сокращения

- теплоснабжение – централизованное снабжение горячей водой (паром) систем отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий и технологических потребителей;
- система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
- схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
- единая теплоснабжающая организация – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
- радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
- тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
- тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
- тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
- потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
- теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
- теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источ-

никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

- теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии;

- надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при которой обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- зона действия системы теплоснабжения – территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

- ограничение тепловой мощности – сумма объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом ограничения тепловой мощности;

- рабочая мощность – используемая мощность котельной, включающая в себя подключенную нагрузку, потери мощности в тепловой сети и мощность, используемую на собственные нужды котельной;

- резервная мощность – разница между располагаемой и рабочей мощностью котельной, включающая в себя явный (мощность котельного оборудования, полностью выведенного в резерв) и скрытый резерв (разница между резервной мощностью и явным резервом).

Сокращения:

В настоящей работе использованы следующие сокращения:

ВПУ – водоподготовительная установка;

ГВС – горячее водоснабжение;

ETO – единая теплоснабжающая организация;

ТК – тепловая камера;

УК – уставной капитал;

ТУ – тепловой узел;

КПД – коэффициент полезного действия;

НУР – нормативный удельный расход топлива;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПСД – проектно-сметная документация;

СМР – строительно-монтажные и наладочные работы;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

РНИ – режимно-наладочные испытания;
ППУ – пенополиуретан;
УТМ – установленная тепловая мощность источника тепловой энергии.

Раздел I. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

1. Объем строительных фондов и приrostы объемов строительных фондов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения.

Объемы строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения п. Кукан Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – Куканское сельское поселение и Хабаровский муниципальный район соответственно) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование абонента | Строительный наружный объем, м ³ |
|-----------------------------------|---|
| Хозяйственное помещение котельной | 17,5 |
| Туалет | 60,0 |
| Интернат | 1 808,1 |
| Школа | 3 381,7 |
| Детский сад | 1 132,6 |
| Мастерская | 273,0 |
| Администрация СП | 192,5 |
| ВСЕГО | 6 865,4 |

2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления от каждого источника тепловой энергии.

Объемы потребления тепловой мощности и приросты объемов потребления тепловой мощности зданиями, подключенными к системе теплоснабжения п. Кукан, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Предоставляемый ресурс | Этапы (периоды) по годам, Гкал/ч (м ³ /ч) | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| | I этап | | | | | II этап | III этап |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 – 2026 | 2027 – 2032 |
| Котельная п. Кукан | | | | | | | |
| отопление | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплоноситель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расширение зоны действующей системы централизованного теплоснабжения в Куканском сельском поселении в среднесрочной перспективе на основании генерального плана не планируется. В расчетах за основу приняты существующие потребности Куканского сельского поселения в тепловой энергии.

При появлении новых исходных данных по перспективным нагрузкам, необходимо учесть их при очередной ежегодной актуализации настоящей схемы теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Муниципальная котельная п. Кукан расположена на границе территории школы и осуществляет выработку тепловой энергии на нужды отопления. Все здания подключены к котельной по зависимой схеме, разбор теплоносителя на нужды ГВС из тепловой сети не предусматривается. Подпитка холодной водой для компенсации потерь теплоносителя выполняется подпиточным насосом из скважины, расположенной на территории котельной. Циркуляция теплоносителя в сети теплоснабжения осуществляется циркуляционным насосом, расположенным в здании котельной, по одноконтурной схеме. Котельная относится к категории сезонных котельных.

Структура потребителей и их нагрузки по видам теплопотребления приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Котельная | Вид услуг | Население | | Бюджетные потребители | | Прочие | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|--------|----------|--------|
| | | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/год | Гкал/ч |
| п. Кукан | отопление | 0,0 | 0,0 | 495,616 | 0,1720 | 0,0 | 0,0 |
| | ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Источником централизованного теплоснабжения в п. Кукан является котельная, расположенная на территории школы. Эксплуатацию котельной осуществляет общество с ограниченной ответственностью "Энки ДВ" (далее – ООО "Энки ДВ"), мощность котельной составляет 0,52 Гкал/ч. Собственником является Хабаровский муниципальный район.

Структура основного оборудования источников тепловой энергии и параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования показаны в таблице 4.

Таблица 4

| Марка котлов | Тип котла/ Режим работы | Мощность котлов по паспорту (Гкал/ч) | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------|
| КВр-0,6 | водогрейный | 0,52 | 2017 | древа |

Основные технические характеристики насосного оборудования котельной п. Кукан показаны в таблице 5.

Таблица 5

| Марка насоса | Назначение | Производительность | | Эл. двигатель | | Количество (шт) |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| | | Мощность (м ³ /ч) | Напор (м.вод.ст.) | Мощность (кВт) | Число оборотов в минуту | |
| К 8/18 | подпиточный | 8 | 18 | 1,5 | 3000 | 1 |

| Марка насоса | Назначение | Производительность | | Эл. двигатель | | Ко-личе-ство (шт) |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| | | Мощность (м ³ /ч) | Напор (м.вод.ст.) | Мощность (кВт) | Число оборотов в минуту | |
| K 65-50-125 | сетевой | 25 | 20 | 3,0 | 3000 | 2 |

Показатели учета здания котельной п. Ку坎 показаны в таблице 6.

Таблица 6

| Показатель | Значение показателя |
|-------------------------------------|---------------------|
| Год постройки | н/д |
| Этажность | 1 |
| Строительный объем, м ³ | 514,4 |
| Материал стен | кирпич |
| Год последнего капитального ремонта | не проводился |

1.2.2. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Установленные, располагаемые мощности и нагрузка котельной п. Кукан показаны в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование котельной | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|------------|-----|
| | | | ВСЕГО | отопление | вентиляция | ГВС |
| п. Кукан | 0,52 | 0,52 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,52 | 0,52 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0 | 0,0 |

Данные о фактической мощности котлов (по результатам РНИ) отсутствуют. В данной схеме теплоснабжения располагаемая мощность каждого котла принята на уровне УТМ.

Во избежание возникновения дефицитов мощности и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется принимать решение о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения к сетям теплоснабжения после проведения наладочных испытаний котлоагрегатов.

1.2.3. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования.

Средневзвешенный срок службы котлов представлен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Марка котла | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации, лет |
|-------|-------------|-----------|--|------------------------|
| 1. | KBr-0,6 | 2017 | - | 5 |

1.2.4. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Температурный график отпуска тепла в тепловую сеть 95/70°C. Для котельного оборудования с рабочей температурой теплоносителя

до 115°C температурный график является наиболее экономичным, с точки зрения расхода теплоносителя.

1.2.5. Схема выдачи тепловой мощности котельных.

Система отпуска тепла двухтрубная. Обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котел, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения нормативной утечки в сеть добавляется вода питательным насосом из скважины. Система теплоснабжения закрытая, ГВС не предусмотрено.

1.2.6. Среднегодовая загрузка котельного оборудования.

Данные по выработке тепловой энергии в разрезе котлоагрегатов не представлены. По причине отсутствия данных по располагаемой мощности котельных (данные о фактической производительности с учетом износа) целесообразно, при планировании, принимать уровень загрузки каждого отопительного котла в диапазоне от 60 до 80 процентов от номинальной производительности. Испытания котельного оборудования для определения фактических удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных не проводились.

1.2.7. Способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети.

Приборы учета тепловой энергии на котельной, а также на стороне потребителей отсутствуют. Учет отпущенной и полученной тепловой энергии осуществляется расчетным способом.

1.2.8. Тепловая мощность котельной.

Тепловая мощность нетто и расчетная максимальная нагрузка на собственные нужды показана в таблице 9.

Таблица 9

| Показатель | Котельная п. Кукан, Гкал/ч |
|-----------------------------|----------------------------|
| Собственные нужды котельной | 0,0059 |
| Тепловая мощность нетто | 0,5141 |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Общая характеристика тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей в п. Кукан составляет 0,298 км (в двухтрубном исчислении). Средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,065 м. Тепловая сеть двухтрубного исполнения, ГВС отсутствует. Теплопотребляющие установки присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды.

Тепловые сети проложены воздушным способом и подземным способом в непроходных каналах. Тепловая изоляция – минеральная вата.

Общая характеристика тепловой сети котельной п. Кукан показана в таблице 10.

Таблица 10

| Условный диаметр (мм) | Протяженность (м) | Год ввода в эксплуатацию | Способ прокладки | По назначению | По исполнению |
|---|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 65 | 99,08 | до 1990 | наземный | отопление | двухтрубная |
| 65 | 198,66 | до 1990 | подземный | отопление | двухтрубная |
| Итого: общая протяженность 297,74 м | | | | | |
| Итого: средний наружный диаметр 65,0 мм | | | | | |

1.3.2. Материальная характеристика тепловых сетей.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

$$\mu = \frac{M}{Q}, [\text{м}^2/\text{Гкал}/\text{ч}],$$

где:

Q – присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

M – материальная характеристика сети, м^2 .

Материальная характеристика по участкам всей тепловой сети определяется по формуле (РД 153 – 34.0 – 20.523 – 98):

$$M = \sum_{i=1}^n Di * Li \quad [\text{м}^2],$$

где:

Di – наружный диаметр i -го участка трубопровода тепловой сети с данным способом прокладки, м;

Li – длина i -го участка трубопровода тепловой сети с диаметром Di по подающей и обратной линиям для подземной прокладки и по подающей или обратной линиям для надземной прокладки, м.

Удельная материальная характеристика является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения.

Удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки, то есть чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения. Низкое качество эксплуатации тепловых сетей приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными еще на 5 – 35 процентов.

Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне $100 \text{ м}^2/\text{Гкал}/\text{час}$. Зона предельной эффективности ограничена $200 \text{ м}^2/\text{Гкал}/\text{ч}$. Данные значения эффективности по су-

ти являются порогами централизации теплоснабжения. То есть, если потери в распределительных сетях децентрализованной системы теплоснабжения равны 5 процентам, то равнозначность вариантов теплоснабжения появляется при условии, что в тепловых сетях централизованной системы теряется не более 10 процентов произведенного на централизованном источнике тепла.

Материальная характеристика тепловых сетей котельной п. Кукан показана в таблице 11

Таблица 11

| Наруж- ный диаметр участка | Длина участка | Способ прокладки | Матери- альна я ха- рактери- стика уча- стка | Присое- динен- ная тепловая нагрузка | Удельная мате- риальна я ха- рактери- стика теп- ловой сети | Объем тепловых сетей | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---|--|--|-------------------------|-------|
| | | | | | | отопление | ГВС |
| мм | м | | m^2 | Гкал/ч | $m^2/\text{Гкал/ч}$ | m^3 | m^3 |
| 76 | 99,08 | наземный | 7,53 | 0,1720 | 219,36 | 1,97 | 0,0 |
| 76 | 198,66 | подземный | 30,20 | | | | |
| Итого | | | 37,73 | 0,172 | | | |

1.3.3. Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры.

На трубопроводах, проложенных наземным способом в непроходных каналах, установлена необходимая чугунная и стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Регулирующей арматуры на тепловых сетях не установлено. Общие сведения о тепловых сетях п. Кукан показаны в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование элемента | Ед. изм. | Котельная п. Кукан |
|--------------------------|----------|--------------------|
| Протяженность сети: | м | 297,74 |
| - воздушная прокладка: | м | 99,08 |
| а) на эстакадах | м | 0,0 |
| б) на опорах | м | 0,0 |
| в) подвальная | м | 99,08 |
| - подземная прокладка: | м | 198,66 |
| а) в непроходных каналах | м | 198,66 |
| б) бесканальная | м | 0,0 |
| Колодцы (камеры) | шт. | 0,0 |
| Компенсаторы: | шт. | 0,0 |
| а) горизонтальные | шт. | 0,0 |
| б) вертикальные | шт. | 0,0 |

1.3.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловую сеть.

В системе централизованного теплоснабжения п. Кукан предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Регулировка отпуска тепла осуществляется по температурному графику 95/70 °C.

Температурный график выполнен на расчетную температуру наружного воздуха для данной местности (-31°C) и показан в таблице 13.

Таблица 13

| Среднесуточная температура наружного воздуха (°C) | Коэффициент использования тепловой мощности | Температура сетевой воды в трубопроводе (°C) | |
|---|---|--|----------|
| | | Подающим | Обратном |
| + 8 | 0,204 | 38,6 | 33,5 |
| + 7 | 0,224 | 40,3 | 34,7 |
| + 6 | 0,245 | 42,0 | 35,9 |
| + 5 | 0,265 | 43,6 | 37,0 |
| + 4 | 0,286 | 45,2 | 38,1 |
| + 3 | 0,306 | 46,8 | 39,2 |
| + 2 | 0,327 | 48,4 | 40,3 |
| + 1 | 0,347 | 50,0 | 41,3 |
| 0 | 0,367 | 51,5 | 42,4 |
| - 1 | 0,388 | 53,1 | 43,4 |
| - 2 | 0,408 | 54,6 | 44,4 |
| - 3 | 0,429 | 56,1 | 45,4 |
| - 4 | 0,449 | 57,6 | 46,4 |
| - 5 | 0,469 | 59,1 | 47,4 |
| - 6 | 0,490 | 60,6 | 48,3 |
| - 7 | 0,510 | 62,0 | 49,3 |
| - 8 | 0,531 | 63,5 | 50,2 |
| - 9 | 0,551 | 64,9 | 51,2 |
| - 10 | 0,571 | 66,4 | 52,1 |
| - 11 | 0,592 | 67,8 | 53,0 |
| - 12 | 0,612 | 69,2 | 53,9 |
| - 13 | 0,633 | 70,6 | 54,8 |
| - 14 | 0,653 | 72,0 | 55,7 |
| - 15 | 0,673 | 73,4 | 56,6 |
| - 16 | 0,694 | 74,8 | 57,5 |
| - 17 | 0,714 | 76,2 | 58,3 |
| - 18 | 0,735 | 77,6 | 59,2 |
| - 19 | 0,755 | 79,0 | 60,1 |
| - 20 | 0,776 | 80,3 | 60,9 |
| - 21 | 0,796 | 81,7 | 61,8 |
| - 22 | 0,816 | 83,0 | 62,6 |
| - 23 | 0,837 | 84,4 | 63,5 |
| - 24 | 0,857 | 85,7 | 64,3 |
| - 25 | 0,878 | 87,1 | 65,1 |
| - 26 | 0,898 | 88,4 | 66,0 |
| - 27 | 0,918 | 89,7 | 66,8 |
| - 28 | 0,939 | 91,1 | 67,6 |
| - 29 | 0,959 | 92,4 | 68,4 |
| - 30 | 0,980 | 93,7 | 69,2 |
| - 31 | 1,000 | 95,0 | 70,0 |

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей.

Гидравлические режимы тепловых сетей не представлены.

1.3.6. Насосные станции и тепловые пункты.

Насосные станции и тепловые пункты на тепловых сетях отсутствуют.

1.3.7. Техническое состояние тепловых сетей.

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями пункта 1.13 Типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам. Реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе про-

мышленной безопасности и техническому диагностированию подлежат тепловые сети, которые исчерпали эксплуатационный ресурс и находятся в эксплуатации более 25 лет. Эксплуатационный износ тепловых сетей п. Кукан показан в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование котельной | Протяженность трубопровода, м | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % | Протяженность трубопроводов, требующих замены м |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| п. Кукан | 595,48 | до 1990 | 100 | 595,48 |

Необходимым условием экономии тепловой энергии и поддержанием комфортных условий для потребителя является соблюдение расчетных параметров температурного и гидравлического режимов в системах централизованного теплоснабжения.

Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене в п. Кукан, составляет 100 процентов. Объемы капитальных ремонтов тепловых сетей ограничены финансовыми возможностями эксплуатирующей организации. Поскольку ежегодные работы по замене тепловых сетей не проводятся и количество нуждающихся в замене тепловых сетей увеличивается, можно сделать вывод о росте тепловых потерь и аварийности в дальнейшем.

Для повышения качества теплоснабжения, снижения аварийности на сетях необходимо осуществить замену отдельных участков с учетом степени износа действующих распределительных тепловых сетей, выполнить восстановление нарушенной тепловой изоляции трубопроводов, осуществить замену выработавшей свой ресурс запорно-регулирующей арматуры, осуществить ремонт опор трубопроводов, тепловых камер и дренажных колодцев. Также необходимо произвести работы по гидравлической регулировке тепловых сетей с привлечением специалистов специализированных организаций.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса составляет 0,298 км в двухтрубном исчислении и показана в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Участок трубопровода | Способ прокладки и условный диаметр (мм) | Вид работ | Протяженность трубопровода (м) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
|-------|---|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | От котельной до здания интерната | Наземно, подземно Ø 65 | Кап. ремонт | 135,38 | н/д |
| 2. | От котельной до здания школы и здания администрации | Наземно, подземно Ø 65 | Кап. ремонт | 162,37 | н/д |

1.3.8. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя.

Испытания трубопроводов на фактические тепловые потери эксплуатирующей организацией не проводились. Методом определения потерь и за-

трат тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях являются расчеты, которые проводятся в соответствии с Инструкцией об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии и расчетная максимальная нагрузка на тепловые потери показаны в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии | | | Потери теплоносителя | | Часы работы (ч/год) |
|------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Гкал/ч | Гкал/год | % отп. сеть | м ³ /ч | м ³ /год | |
| п. Ку坎 | 0,0491 | 249,10 | 33,45 | 0,0138 | 71,78 | 5208 |

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

1.4.1. Значения тепловых нагрузок при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет тепловых нагрузок потребителей на отопление и ГВС выполнены по укрупненным показателям, в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплексу от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения". Тепловые нагрузки потребителей нежилого фонда п. Ку坎 показаны в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Строительный наружный объем (м ³) | Тепловая нагрузка (Гкал/час) | | |
|-------|--|---|------------------------------|-----------|-----|
| | | | ВСЕГО | отопление | ГВС |
| 1. | Хозяйственное помещение котельной | 17,5 | 0,00062 | 0,00062 | 0,0 |
| 2. | Туалет | 60 | 0,00219 | 0,00219 | 0,0 |
| 3. | Интернат | 1808,1 | 0,04653 | 0,04653 | 0,0 |
| 4. | Школа | 3381,7 | 0,08559 | 0,08559 | 0,0 |
| 5. | Детский сад | 1132,6 | 0,02261 | 0,02261 | 0,0 |
| 6. | Мастерская | 273 | 0,00960 | 0,00960 | 0,0 |
| 7. | Администрация Ку坎ского сельского поселения | 192,5 | 0,00485 | 0,00485 | 0,0 |
| | ВСЕГО | 6865,4 | 0,17199 | 0,17199 | 0,0 |

1.4.2. Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом.

Объемы тепловой энергии, потребляемой на нужды отопления и ГВС потребителей, приняты в соответствии с договорными объемами потребления тепловой энергии по данным теплоснабжающей организации. Потреб-

ление тепловой энергии от котельной п. Кукан показано в таблице 18.

Таблица 18

| Период | жилой фонд (Гкал) | | нежилой фонд (Гкал) | | на хозяйственные нужды (Гкал) | | Средняя температура наружного воздуха (°C) |
|----------|-------------------|-----|---------------------|-----|-------------------------------|-----|--|
| | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | |
| январь | 0,0 | 0,0 | 104,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 20,2 |
| февраль | 0,0 | 0,0 | 83,853 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 16,1 |
| март | 0,0 | 0,0 | 67,518 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 6,8 |
| апрель | 0,0 | 0,0 | 35,568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| май | 0,0 | 0,0 | 5,1600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 |
| июнь | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| июль | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 |
| август | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 |
| сентябрь | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| октябрь | 0,0 | 0,0 | 35,665 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| ноябрь | 0,0 | 0,0 | 66,658 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 7,3 |
| декабрь | 0,0 | 0,0 | 97,194 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 17,7 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 495,616 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 8,0 |

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Кукан показан в таблице 19.

Таблица 19

| Показатель | Значение |
|--|----------|
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0,52 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,5141 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0059 |
| Потери при передаче, Гкал/ч | 0,0491 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | 0,17199 |
| - отопление, в том числе: | 0,17199 |
| - жилой фонд, Гкал/ч | 0,0 |
| - нежилой фонд, Гкал/ч | 0,17199 |
| - на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,0 |
| - ГВС, в том числе: | 0,0 |
| - жилой фонд, Гкал/ч | 0,0 |
| - нежилой фонд, Гкал/ч | 0,0 |
| - на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,0 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,29301 |
| Доля резерва, % | 56,35 % |

Часть 6. Балансы теплоносителя

Количество воды на коммунальных теплоэнергетических предприятиях, требуемое для выработки теплоты, слагается из расходов воды на теплоноситель и на собственные нужды котельной. Расход воды на теплоноситель слагается из расходов на разовое наполнение систем отопления, трубопроводов тепловой сети, расходов на подпитку систем отопления и тепловой сети.

Объем воды на наполнение местных систем отопления и ГВС, м³, при-

соединенных потребителей определяется:

$$V_{om} = \sum v_{om} * Q_{om},$$

где:

v_{om} – удельный объем воды, $\text{м}^3/(\text{Гкал}/\text{ч})$, определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур. При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно $v_{om} = 30 \text{ м}^3/(\text{Гкал}/\text{ч})$. Для систем ГВС при открытой системе теплоснабжения $v_{om} = 6 \text{ м}^3/(\text{Гкал}/\text{ч})$;

Q_{om} – максимальный тепловой поток на отопление ($\text{ГВС}_{\text{откр.}}$) потребителя, $\text{Гкал}/\text{ч}$.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м^3 , вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

$$V_{сети} = \sum v_{di} l_{di},$$

где:

v_{di} – удельный объем воды в трубопроводе i -го диаметра протяженностью 1,0 метр, $\text{м}^3/\text{м}$;

l_{di} – протяженность участка тепловой сети i -го диаметра, м.

Число наполнений определяется графиком работ по ремонту и испытаниям тепловых сетей.

Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловой сети должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд ГВС. При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течение года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки теплоносителя для закрытой системы принимается равной 0,25 процентов от объема теплоносителя в трубопроводах тепловой сети и непосредственно присоединенных к ним местных систем отопления зданий.

Расход воды на подпитку составит:

- для закрытой системы: $V_{подп.}^3 = 0,0025 \cdot V_{сист.}$;

- для открытой системы: $V_{подп.}^0 = 0,0025 \cdot V_{сист.} + G_{ГВС} \cdot h_{ГВС}$;

где:

$G_{ГВС}$ – среднечасовой расход воды на ГВС, $\text{м}^3/\text{ч}$;

$h_{ГВС}$ – продолжительность периода подпитки с расходом $G_{ГВС}$, часов.

Баланс теплоносителя котельной п. Кукан показан в таблице 20.

Таблица 20

| Показатель | $\text{м}^3/\text{год}$ |
|--|-------------------------|
| Подпитка на восполнение нормативных утечек, в том числе: | 145,530 |

| Показатель | м ³ /год |
|---|---------------------|
| - в наружной тепловой сети | 71,78 |
| - во внутренних системах абонента | 67,178 |
| Подпитка на горячее водоснабжение | 0,0 |
| Наполнение системы теплоснабжения, в том числе: | 6,572 |
| - наружной тепловой сети | 3,944 |
| - внутренних системах абонента | 2,628 |
| Невозврат конденсата | 0,0 |
| На выработку тепловой энергии | н/д |
| ВСЕГО затраты теплоносителя за год | - |

Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.7.1. Характеристики используемого топлива.

Источник тепловой энергии, находящийся на территории п. Кукан, вырабатывает тепловую энергию, используя котельное топливо – дрова. Доставка топлива до прикотельного склада осуществляется автомобильным транспортом. В цену топлива входит стоимость доставки. Договора с поставщиком на поставку топлива заключаются эксплуатирующей организацией ООО "Энки ДВ". Основные характеристики используемого топлива котельной п. Кукан показаны в таблице 21.

Таблица 21

| Характеристика | Размерность | Значение | |
|-------------------------|-------------|----------|-------|
| | | Дрова | Уголь |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 2700 | – |
| Калорийный эквивалент | – | 0,386 | – |
| Зольность | % | н/д | – |
| Влажность | % | 15 | – |
| Выход летучих | % | н/д | – |

1.7.2. Потребность в топливе. Нормативы удельного расхода.

Годовая потребность в топливе определяется расчетным способом. Для расчета используется нормативный удельный расход топлива на единицу отпущененной тепловой энергии с коллекторов, который может быть получен расчетным способом или при проведении РНИ котлов.

Норматив удельного расхода топлива (далее – НУРТ) это максимально допустимая технически обоснованная мера потребления топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть. НУРТ рассчитывается на основе индивидуальных нормативов котлов с учетом их производительности, времени работы, средневзвешенного норматива на производство тепловой энергии всеми котлами котельной и величине расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной. Индивидуальный норматив удельного расхода топлива – норматив расхода расчетного вида топлива по котлу на производство 1 Гкал тепловой энергии при оптимальных эксплуатационных условиях.

Тепловая энергия, отпущенная в тепловую сеть, определяется как тепловая энергия, произведенная котельными агрегатами, за вычетом тепловой энергии, использованной на собственные нужды котельной, и переданная

в тепловую сеть.

При отсутствии результатов режимно-наладочных испытаний используются индивидуальные нормативы расхода топлива, приведенные в таблице 1 (рекомендуемая) Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденного приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323.

Все котлы на котельной п. Кукан не имеют результатов проведения РНИ, следовательно, для расчета нормы расхода топлива применяются индивидуальные нормативы расхода топлива. Индивидуальные нормативы расхода топлива котельной п. Кукан показаны в таблице 22.

Таблица 22

| Марка котла | Тип котла (режим работы) | Мощность (Гкал/ч) | Вид топлива | Индивидуальный удельный норматив (кг.у.т/Гкал) |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|--|
| KBr-0,6 | водогрейный | 0,52 | древа | 236,12 |

Удельные расходы топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию для котельной рассчитываются помесячно и в целом за год как средневзвешенная величина. Для расчета применяются поправочные коэффициенты на эксплуатационные характеристики и процент собственных нужд котельной от общего объема выработки тепловой энергии. В качестве исходного норматива используется индивидуальный удельный норматив расхода топлива котлом. В таблице 23 выполнен расчет годового расхода котельного топлива (топливный баланс) без учета поправочных коэффициентов на эксплуатационные характеристики котлов.

Таблица 23

| Котельная | Вид топлива | Собственные нужды, % от выработки | НУР на отпуск в сеть (кг.у.т/Гкал) | Отпуск в сеть (Гкал) | Нормативный расход топлива (куб.м./год) |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| п. Кукан | древа | 3,93 | 245,77 | 744,714 | 578,741 |

1.7.3. Нормативные запасы топлива.

Нормативный неснижаемый запас топлива (далее – ННЗТ) – запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях:

$$\text{ННЗТ} = Q_{max} \cdot H_{cp.m} \cdot \frac{1}{K_3} \cdot T,$$

где:

Q_{max} – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сут;

$H_{cp.m}$ – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K_3 – калорийный эквивалент;

T – количество суток для расчета.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее – НЭЗТ) – запас топлива, обеспечивающий надежную и стабильную работу котельной и вовлекаемый в расход для обеспечения выработки тепловой энергии в осенне-зимний период (I и IV кварталы):

$$\text{НЭЗТ} = Q_{max}^3 \cdot H_{cp.m} \cdot \frac{1}{K_3} \cdot T;$$

где:

Q_{max}^3 – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут;

$H_{cp.m}$ – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K_3 – калорийный эквивалент;

T – количество суток для расчета.

Нормативный неснижаемый запас твердого топлива (древа) приведен в таблице 24.

Таблица 24

| Котельная | Среднесуточная выработка в самый холодный месяц (Гкал/сут.) | Норматив удельного расхода топлива (кг.у.т./Гкал) | Среднесуточный расход топлива, (т.у.т.) | Количество суток для расчета | ННЗТ (т.у.т.) |
|-----------|---|---|---|------------------------------|---------------|
| п. Кукан | 5,019 | 236,1 | 1,185 | 7 | 8,294 |

Нормативный эксплуатационный запас твердого топлива (древа) приведен в таблице 25.

Таблица 25

| Котельная | Среднесуточная выработка в самый холодный месяц (Гкал/сут.) | Норматив удельного расхода топлива (кг.у.т./Гкал) | Среднесуточный расход топлива, (т.у.т.) | Количество суток для расчета | НЭЗТ (т.у.т.) |
|-----------|---|---|---|------------------------------|---------------|
| п. Кукан | 4,777 | 236,1 | 1,128 | 45 | 50,753 |

Часть 8. Надежность теплоснабжения

Надежность – свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Это комплексное свойство, включающее единичные свойства безотказности, восстанавливаемости, долговечности, сохраняемости и живучести.

Надежность систем централизованного теплоснабжения – свойство системы (далее – СЦТ) снабжать потребителей теплотой в необходимом количестве, требуемого качества и не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем. В силу ряда,

как удаленных по времени, так и действующих сейчас, причин, положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недодофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Вместе с тем, сфера теплоснабжения в нашей стране имеет высокую социальную и экономическую значимость, поскольку играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения и потребляет около 40 процентов первичных топливных ресурсов, более 60 процентов которых составляет природный газ.

Надежность теплоснабжения необходимо оценивать вероятностными показателями и обеспечивать их удовлетворение нормативным требованиям.

При разработке схем теплоснабжения решается два типа задач, связанных с расчетами надежности:

а) расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей по характеристикам надежности элементов при заданной схеме и параметрах системы (задачи анализа надежности);

б) выбор (корректировка) схемы и параметров системы в рассматриваемой перспективе ее развития с учетом нормативных требований к надежности теплоснабжения потребителей (задачи синтеза (построения) надежной системы).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Тепловые сети характеризуются частичными отказами, приводящими к отключению (или снижению уровня теплоснабжения) одного или части потребителей с разными последствиями для каждого из них. Полный отказ системы – чрезвычайно редкое событие. Длительное нарушение теплоснабжения может привести к катастрофическим последствиям, что накладывает ограничения на допустимое время ликвидации отказов. Это время может быть увеличено резервированием тепловой сети, которое позволяет поддерживать некоторый пониженный уровень подачи теплоты потребителям (с некоторым снижением температуры воздуха в зданиях) во время ликви-

дации аварий и исключает возможное их катастрофическое развитие. Наряду с повышением надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, резервирование тепловой сети является основным способом обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения, формирующим временной резерв потребителей, который представляет собой время (и частоту) снижения температуры воздуха в здании до нормированного, минимально допустимого значения.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

а) установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

б) местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

в) достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

г) необходимостью замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей на более надежные, а также обоснованностью перехода на надземную или тоннельную прокладку;

д) очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

В своде правил СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (далее – СП 124.13330.2012) надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения, а также обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, живучести. Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности K_g . Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы $P_{\text{сцт}}$. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

а) источника теплоты $P_{\text{ит}} = 0,97$;

б) тепловых сетей $P_{\text{тс}} = 0,9$;

в) потребителя теплоты $P_{\text{пт}} = 0,99$;

г) СЦТ в целом $P_{\text{сцт}} = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе K_g принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

а) готовностью СЦТ к отопительному сезону;

б) достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функциониро-

вания СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

в) способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

г) организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

д) максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования. Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах элементов данной системы. Для того, чтобы статистические выборки обладали необходимой однородностью, полнотой и значимостью, в каждой системе должен быть организован сбор исходных данных об отказах.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011. Например: больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картиные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

- в жилых и общественных зданиях до 12 °C;
- в промышленных зданиях до 8 °C.

Третья категория – остальные потребители.

1.8.1. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности K_j , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j -й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы P_j , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

В соответствии со СП 124.13330.2012 минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения

в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, $P_{снт} = 0,86$. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. $P_{TC} = 0,9$.

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности K_g принимается равным 0,97.

На основе расчета показателей K_j и P_j выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

В результате проведенных расчетов по тепловым сетям от теплогенерирующих источников Куканского сельского поселения определена необходимость замены трубопроводов тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов, необходимого для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. Проведенный расчет надежности по некоторым путям теплопроводов показал результат вероятности безотказной работы 0,75 (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса магистральных тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие 5 – 10 лет поток отказов на тепловых сетях резко увеличится, и справиться с их своевременным устранением будет крайне тяжело. Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети п. Кукан приведены в таблице 26.

Таблица 26

| № элемента, f | Длина участка, метр | Диаметр участка, метр | Срок эксплуатации, τ [кеш], метр | Коэффициент эксплуатации, α | Интенсивность отказов, Λ , $1/(\text{км}^* \text{ч})$ | Параметр потока отказов, ω , $1/\text{ч}$ | Среднее время восстановления, Z , часов | Интенсивность восстановления, μ , $1/\text{ч}$ | Стационарная вероятность рабочего сост. участков и Т/сети в целом, P_θ | Вероятность состояния Т/сети с отказом элемента, f, P_f |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| тепловая сеть в целом | | | | | | | | | | |
| 1 | 595,48 | 0,065 | 35 | 2,877301 | 0,0001198 | 0,000021366 | 4,07587 | 0,24535 | 0,99992 | 8,299921e-5 |

Показатели надежности теплоснабжения потребителей п. Ку坎 приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование потребителя | № узла | Коэффициент готовности потребителей, K_j | | Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей, P_j | |
|--------------------------|--------|--|----------|---|------------|
| | | норматив | расчет | норматив | расчет |
| Интернат | – | 0,97 | 0,999554 | 0,9 | 0,88509378 |
| Туалет | – | 0,97 | 0,99993 | 0,9 | 0,98103099 |
| Школа | – | 0,97 | 0,999491 | 0,9 | 0,92047875 |
| Администрация СП | – | 0,97 | 0,999438 | 0,9 | 0,91575755 |
| Мастерская | – | 0,97 | 0,999218 | 0,9 | 0,84160447 |
| Детский сад | – | 0,97 | 0,998662 | 0,9 | 0,77326202 |

В соответствии со СП 124.13330.2016 минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, $P_{скт} = 0,86$. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. $P_{TC} = 0,9$.

В СП 124.13330.2016 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности K_g принимается равным 0,97.

На основе расчета показателей K_j и P_j выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

В результате проведенных расчетов по тепловым сетям от теплогенерирующих источников Ку坎ского сельского поселения определена необходимость замены трубопроводов тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов, необходимого для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. Проведенный расчет надежности по некоторым путям теплопроводов показал результат вероятности безотказной работы 0,99981 (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются малой протяженностью магистральных тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие 5 – 10 лет поток отказов на тепловых сетях резко увеличится, и справиться с их своевременным устранением будет крайне тяжело.

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории Куканского сельского поселения функции теплоснабжающей организации осуществляет ООО "Энки ДВ".

ООО "Энки ДВ" эксплуатирует объекты теплоэнергетического комплекса на основании концессионного соглашения.

Технико-экономические показатели предприятия в сфере теплоснабжения формируются в зависимости от суммарного значения натуральных показателей и финансовых затрат в денежном эквиваленте. Отпуск тепловой энергии осуществляется по одной группе потребителей – бюджетная сфера. По виду услуги – отопление. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации показаны на уровне 2021 года и приведены в таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | ООО "Энки ДВ" |
|-------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Выработка | Гкал | 775,216 |
| 2. | Собственные нужды | Гкал | 30,5 |
| | то же в % | % | 3,93% |
| 3. | Потери | Гкал | 249,10 |
| | то же в % | % | 33,45% |
| 4. | Полезный отпуск | Гкал | 495,616 |
| 4.1. | - население | Гкал | 0,0 |
| 4.2. | - бюджет | Гкал | 495,616 |
| 4.3. | - прочие | Гкал | 0,0 |
| 4.4. | - хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 |
| | НУР на отпуск 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 245,77 |
| | калорийный эквивалент | – | 0,386 |
| 6. | Электроэнергия в год | тыс. кВт*ч | 80,8 |
| 7. | Холодная вода в год | куб. м | н/д |

Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящей части является описание:

а) динамики утвержденных тарифов в Куканском сельском поселении, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом последних пяти лет;

б) структуры цены (тарифов), установленных на момент разработки (актуализации) настоящей схемы теплоснабжения;

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Тарифы для ООО "Энки ДВ" утверждены Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края и приведены в таблице 29.

Таблица 29

| Предприятие | Тариф на тепловую энергию без НДС, руб./Гкал, 2022 |
|-----------------|--|
| МУП "Куканское" | 12772,93 |

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Куканского сельского поселения

Целью настоящей части является описание существующих проблем организации качественного и эффективного теплоснабжения в Куканском сельском поселении:

- а) причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения;
- б) причины, негативно влияющие на себестоимость тепловой энергии;
- в) проблемы развития систем теплоснабжения.

Износ основных фондов вследствие длительной эксплуатации, устаревшее оборудование и несоблюдение сроков капитального ремонта являются основной технической и технологической проблемой систем теплоснабжения Куканского сельского поселения. В том числе износ основного и вспомогательного оборудования котельной, морально устаревшее электрооборудование, износ трубопроводов тепловых сетей и внутренних инженерных систем. В результате имеют место сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя на всех этапах процесса теплоснабжения: выработка – передача – потребление тепловой энергии.

Результаты расчетов показателей удельной материальной характеристики и вероятности безотказной работы тепловых сетей свидетельствуют о том, что централизованная система теплоснабжения п. Кукан не отвечает требованиям надежности и эффективности.

Тепловые сети котельной п. Кукан, ввиду длительной эксплуатации без проведения капитального ремонта, не обеспечивают минимальный уровень надежности теплоснабжения для потребителей, в том числе школа и детский сад. Для обеспечения требуемого уровня надежности необходимо заменить 298 метров (в двухтрубном исполнении) тепловых сетей. К основной технической проблеме системы теплоснабжения п. Кукан относится отсутствие резервного котла.

Раздел II. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1. Радиус эффективного теплоснабжения.

В работе систем централизованного теплоснабжения имеется достаточное количество недостатков, нерешенных проблем, неудачных решений, неиспользованных резервов, которые снижают экономичность и надежность таких систем. В связи с этим в последнее время в России возрос интерес к внедрению поквартирного теплоснабжения как одному из видов децентрализованных систем. Безусловно, децентрализованные системы позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке, повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство

во там, где нет развитых тепловых сетей.

Однако, популярный сегодня переход от централизации к децентрализации в системе теплоснабжения не должен быть неоспоримым решением, верным по умолчанию. В каждой конкретной ситуации наиболее выгодным может оказаться как подключение к существующим тепловым сетям, так и строительство автономного источника тепла – все зависит от конкретных условий и расположения объекта. Для оценки эффективности возможных решений необходим критерий, позволяющий судить о том, какой из вариантов предпочтительнее.

В Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения, как максимального расстояния от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущененной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Таким образом, радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. Учет данного показателя позволяет избежать высоких тепловых потерь в сетях, улучшает качество теплоснабжения и положительно сказывается на снижении расходов.

С учетом важности проблемы, необходима разработка четких критериев оценки и методик определения этого параметра на федеральном уровне. Однако, отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

Вместе с тем, рассматриваемое понятие – отнюдь не новое. За время развития в России централизованного теплоснабжения существовало несколько аналогов этой величины.

Одна из них – удельная материальная характеристика μ , рассмотрена и рассчитана для систем теплоснабжения Куканского сельского поселения в предыдущем разделе.

Вторая – удельная длина тепловой сети λ (м/Гкал/ч). Связь между ними устанавливается при помощи среднего диаметра тепловой сети.

Данные критерии применяются и в настоящее время для укрупненной оценки. Показатели позволяют оценивать СЦТ в целом без географической привязки. Анализ значений показателей приводит к очевидным и логически осмыслиемым выводам:

а) удельная материальная характеристика выражает соотношение между вложенными капитальными затратами и эффектом от реализации тепловой энергии к перспективным потребителям. Таким образом, чем меньше удельная материальная характеристика, тем выше эффективность капиталоинвестирований на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей к перспективным потребителям;

б) аналогичный вывод следует и по показателю удельной протяженности тепловой сети. Однако результаты оценки протяженности имеют существенную погрешность по сравнению с показателем материальной характеристики.

Прорывом в направлении исследования эффективности зон централизованного теплоснабжения явился период с 1951 по 1957 годы, когда Шубиным Е.П. был подробно рассмотрен принципиально новый показатель – оборот тепловой энергии. Каждое значение данного показателя по всей СЦТ различно и зависит от величины расчетной тепловой нагрузки потребителя и расстояния от теплоисточника до точки подключения тепловой нагрузки. Для каждой точки подключения рассчитывается так называемый момент тепловой нагрузки, а для СЦТ в целом рассчитывается оборот тепловой энергии путем суммирования всех моментов тепловой нагрузки. Отношение оборота тепловой нагрузки к суммарной тепловой нагрузке называется средний радиус теплоснабжения. Математический смысл данного показателя заключается в следующем: в фиктивной точке сброса тепловой нагрузки, расположенной на рассчитываемом расстоянии $R_{ср}$, величина себестоимости единицы тепловой энергии в точке сброса тепловой нагрузки будет равна величине себестоимости производства и передачи тепловой энергии, определенной в целом по данной системе теплоснабжения.

2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Котельная имеет одну зону действия. Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов развития данных систем. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом также возможен вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность

и сложность проблемы.

Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В Куканском сельском поселении вся территория сельского поселения, за исключением зоны действия котельной п. Кукан, относится к зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии. Расширение имеющейся зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии планируется только за счет нового строительства индивидуальных и малоэтажных жилых построек.

4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

В таблице 30 приведены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на период до 2032 года.

Таблица 30

| Параметр | Котельная п. Кукан |
|---|--------------------|
| 2019 – 2020 годы | |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,5141 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0059 |
| Потери ТЭ при передаче, Гкал/ч | 0,0491 |
| Потери т/носителя при передаче, м ³ /ч | 0,0138 |
| Присоединенная тепл. нагрузка, Гкал/ч | 0,17199 |
| Резерв(+)/Дефицит(–) мощности, Гкал/ч | 0,29301 |
| Резерв, % | 56,35 % |
| 2021 – 2026 годы | |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,5141 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0059 |
| Потери ТЭ при передаче, Гкал/ч | 0,0491 |
| Потери т/носителя при передаче, м ³ /ч | 0,0138 |
| Присоединенная тепл. нагрузка, Гкал/ч | 0,17199 |
| Резерв(+)/Дефицит(–) мощности, Гкал/ч | 0,29301 |
| Резерв, % | 56,35 % |
| 2027 – 2032 годы | |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,5141 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,0059 |
| Потери ТЭ при передаче, Гкал/ч | 0,0491 |
| Потери т/носителя при передаче, м ³ /ч | 0,0138 |
| Присоединенная тепл. нагрузка, Гкал/ч | 0,17199 |
| Резерв(+)/Дефицит(–) мощности, Гкал/ч | 0,29301 |
| Резерв, % | 56,35 % |

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовое потребление тепловой энергии принято на уровне 2020 года

и приведено в таблице 31.

Таблица 31

| Котельная п. Кукан | жилой фонд (Гкал/год) | нежилой фонд (Гкал/год) | хозяйственный фонд (Гкал/год) | Максимальная расчет- ная нагрузка, Гкал/ч |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| | 0,0 | 495,616 | 0,0 | 0,17199 |

Часть 2. Прогноз приростов площади строительных фондов

Генеральным планом развития Куканского сельского поселения прирост площади строительных фондов не предусмотрен.

Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление

В связи с отсутствием приростов площади строительных фондов Куканского сельского поселения, изменение удельных расходов тепловой энергии на отопление не планируется.

Часть 4. Прогнозы перспективных тепловых нагрузок на отопление

В связи с отсутствием приростов площади строительных фондов Куканского сельского поселения и изменений удельных расходов тепловой энергии на отопление, изменение тепловых нагрузок на отопление не планируется.

Часть 5. Баланс тепловой энергии с учетом перспективных тепловых нагрузок

Общий объем выработки тепловой энергии теплоисточником включает в себя составные части:

- а) тепловая энергия, расходуемая на нужды отопления и ГВС – полезный отпуск;
- б) тепловая энергия, расходуемая на покрытие тепловых потерь в тепловых сетях – технологические потери;
- в) тепловая энергия, расходуемая на собственные нужды котельных – собственные нужды котельной.

Тепловая энергия, расходуемая на нужды отопления и ГВС, делится по группам потребителей: население, бюджетные потребители, прочие потребители, хозяйствственные нужды предприятия.

Перспективный тепловой баланс котельной п. Кукан приведен в таблице 32.

лица 32
2028 –
2032

Раздел III. Перспективные балансы теплоносителя

1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах.

В настоящее время на котельной п. Кукар отсутствуют водоподготовительные установки, но в тоже время для обеспечения надежности теплоснабжения установлены баки-аккумуляторы. Установка водоподготовительных установок не планируется.

Глава 3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25 процентов среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки (далее – ВПУ) и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимается в соответствии с СП 124.13330.2016:

а) в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 процентов фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 процентов объема воды в этих трубопроводах;

б) в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 процентов фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 процента объема воды в этих тру-

бопроводах;

в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 процентов фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий;

г) для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2 процентам объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

3.1. Определение расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок.

Расход воды на собственные нужды водоподготовительных установок зависит от ряда факторов, основными из которых являются:

- а) принципиальная схема водоподготовки;
- б) качество исходной воды;
- в) рабочая обменная емкость применяемых ионитов;
- г) удельный расход воды на регенерацию и требуемую отмыкту свежего ионита;
- д) степень отмыкту ионита от продуктов регенерации;
- е) повторное использование части отмыкочных вод (на взрыхление ионитов, на приготовление регенерирующих растворов).

Для определения расчетного расхода воды на собственные нужды ВПУ использовались усредненные данные, приведенные в таблицах 2 – 14 и 2 – 15 тома 1 "Водоподготовка и водный режим парогенераторов" Справочника химика-энергетика под общей редакцией Гурвича С.М. (М., Энергия, 1972).

По приведенным ниже формулам определяется расход воды на собственные нужды водоподготовительного аппарата в процентах количества полученного в нем фильтрата:

а) для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр сульфоуглем: $P_{Na1} = P_i * 100 * \dot{V}_0 / e_{cy}$;

б) для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр катионитом КУ-2: $P_{Na1} = P_i * 100 * \dot{V}_0 / e_{ky2}$;

в) для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр сульфоуглем: $P_{Na2} = P_i * (100 + P_{Na1}) * \dot{V}_{Na1} / e_{cy}$;

г) для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр катионитом КУ-2: $P_{Na2} = P_i * (100 + P_{Na1}) * \dot{V}_{Na1} / e_{ky2}$;

где: P_i – удельный расход воды на собственные нужды ионита м³/м³:

а) для фильтра первой ступени, загруженного сульфоуглем в Na-форме – 5,0;

б) для фильтра второй ступени, загруженного сульфоуглем

в Na-форме – 6,0;
 в) для фильтра первой ступени, загруженного сульфоуглем в H-форме – 5,0;
 г) для фильтра второй ступени, загруженного сульфоуглем в H-форме – 10,0;
 д) для фильтра первой ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Na-форме – 6,0;
 е) для фильтра второй ступени, загруженного катионитом КУ-2 в Na-форме – 8,0;
 ж) для фильтра первой ступени, загруженного катионитом КУ-2 в H-форме – 6,5;
 з) для фильтра второй ступени, загруженного катионитом КУ-2 в H-форме – 12,0;

e_{cy} – значение рабочей обменной емкости ионита, г-экв/м³:

- а) для сульфоугля марки СК в Na-форме – 267;
- б) для сульфоугля марки СК в H-форме – 270;
- в) для сульфоугля марки СМ в Na-форме – 357;
- г) для сульфоугля марки СМ в H-форме – 270;
- д) для катионита марки КУ-2 в Na-форме – 950;
- е) для катионита марки КУ-2 в H-форме – 650;

\mathcal{J}_0 – жесткость исходной воды.

Поскольку данные по жесткости воды в теплоснабжающих организациях отсутствуют, расход воды на собственные нужды ВПУ не определен.

Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции (модернизации) и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Осиновореченского сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

В связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на период актуализации настоящей схемы теплоснабжения, нового строительства, связанного с увеличением мощности существующих источников тепловой энергии, не планируется.

2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Недостатками действующей в Куканском сельском поселении локальной системы централизованного теплоснабжения являются:

- а) использование низкокалорийного и низкоэффективного вида топлива;
- б) отсутствие резервного теплогенерирующего оборудования;
- в) значительная изношенность распределительных тепловых сетей.

Данные критерии, в значительной части, определяют высокую себестоимость вырабатываемого тепла в п. Кукан. Низкая эффективность топлива связана с проблемными вопросами топливообеспечения котельной.

С целью повышения рентабельности котельной и устранения недостатков системы теплоснабжения необходимо выполнить мероприятия по модернизации (реконструкции) системы теплоснабжения, в том числе осуществить перевод на другой вид котельного топлива – уголь.

3. Предложение по реконструкции котельной п. Кукан.

В качестве проекта по модернизации источника тепловой энергии предлагается перевод системы теплоснабжения села Кукан на использование угля в качестве основного котельного топлива. При этом необходимость замены основного котельного оборудования отсутствует, так как у существующего котла расчетным видом топлива, в том числе является уголь. Необходимо установить резервный котел расчетной мощности, работающий на угле. Финансово-экономическое обоснование перевода на уголь котельной п. Кукан приведено в таблице 33.

Таблица 33

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Годовые показатели | |
|----------|---|----------------------|--------------------|----------|
| | | | Дрова | Уголь |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 775,22 | 782,32 |
| 2. | Собственные нужды котельной | Гкал | 30,50 | 37,57 |
| | то же в % | % | 3,93 | 4,80 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 744,72 | 744,72 |
| 4. | Потери в сетях | Гкал | 249,10 | 249,10 |
| | то же в % | % | 33,45 | 33,45 |
| 5. | Полезный отпуск тепловой энергии в т. ч.: | Гкал | 495,62 | 495,62 |
| 5.1. | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Объем реализации в том числе: | Гкал | 495,62 | 495,62 |
| 5.2.1. | - население | Гкал | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | - бюджетные организации | Гкал | 495,62 | 495,62 |
| 5.2.3. | - прочие потребители | Гкал | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Затраты на котельное топливо: | тыс. руб. | 2 052,0 | 1 925,00 |
| 6.1. | Дрова | тыс. руб. | 2 052,0 | 0,0 |
| | - цена за 1 куб. м | руб. | 3 544,00 | 0,0 |
| | - удельный расход усл. топлива на отпуск | кг.у.т./Гкал | 245,77 | 0,0 |
| | - калорийный эквивалент | - | 0,386 | 0,0 |
| | -расход натурального топлива | куб. м | 579,00 | 0,0 |
| 6.2. | Уголь | тыс. руб. | 0,0 | 1 925,00 |
| | - цена за 1 тонну | руб. | 0,0 | 7 000,00 |
| | - удельный расход усл. топлива на отпуск | кг.у.т./Гкал | 0,0 | 222,00 |
| | - калорийный эквивалент | - | 0,0 | 0,6 |
| | - расход натурального топлива | тонн | 0,0 | 275,00 |

Настоящей схемой теплоснабжения в 2022 году заключено концессионное соглашение, предусматривающего инвестиции на реконструкцию котельной в п. Кукан в объеме мероприятий:

- перевод режима работы котельной на использование угля;
- установка резервного котла.

4. Предложения по техническому перевооружению, модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы сис-

тем теплоснабжения.

Для повышения эффективности системы теплоснабжения можно применять нижеперечисленные направления при формировании программ технического перевооружения. Мероприятия по повышению эффективности выработки тепловой энергии приведены в таблице 34.

Таблица 34

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
|--|---|
| Внедрение системы автоматизации и комплексного регулирования | - увеличение КПД и экономия топлива |
| Внедрение системы водоподготовки сетевой воды и использование теплообменных аппаратов | - повышение интенсивности теплообмена в котлах, снижение потерь; - увеличение рабочего ресурса котлов |
| Внедрение метода глубокой утилизации тепла дымовых газов | - повышение КПД, экономия топлива |
| Диспетчеризация в системах теплоснабжения | - оптимизация режимов работы тепловой сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Замена устаревших электродвигателей на современные | - экономия электрической энергии; - повышение качества и надежности электроснабжения |
| Замена физически и морально устаревших котлов | - экономия топлива; - улучшение качества и надежности теплоснабжения |
| Использование систем частотного регулирования в приводах электродвигателей тягодутьевого и насосного оборудования с переменной нагрузкой | - экономия электрической энергии; - повышение надежности и увеличение сроков службы оборудования |
| Регулирование процесса сжигания топлива. Обучение обслуживающего персонала | - повышение КПД, экономия топлива |
| Ликвидация несанкционированного расхода воды | - экономия электрической энергии; - экономия воды; - экономия топлива |
| Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов | - экономия тепловой энергии и топлива; - предупреждение аварийных ситуаций |
| Проведение режимной наладки котлов и составление режимных карт | - экономия топлива; - улучшение качества и надежности теплоснабжения |
| Установка подогревателя воздуха | - экономия топлива; - повышение КПД теплоисточника |
| Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках котлов | - экономия топлива |

5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Избыточные источники тепловой энергии отсутствуют.

6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод котельных в источник, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не рассматривался.

7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

При подключении новых объектов к системе централизованного теплоснабжения значение установленной мощности источника тепловой энергии изменится в сторону увеличения ввиду подключения новых объектов. Численное значение тепловой нагрузки должно быть указано при проведении следующей актуализации.

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении" и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее – Правила подключения к системам теплоснабжения).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение

к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей или теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему

теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно своду правил 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также однодвухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно своду правил 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью

до 360 кВт, с параметрами теплоносителя не более 95 °С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в своде правил 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" и своде правил 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

Согласно пункту 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

4.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается.

4.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказами Министерства энергетики Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 (далее – Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения), предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в Куканском сельском поселении не предусматривается.

4.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается увеличение зоны действия котельных путем подключения к ним дополнительных потребителей тепловой энергии.

4.5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зо-

нах застройки Куканского сельского поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки Куканского сельского поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

4.6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Куканского сельского поселения.

Производственные зоны на территории Куканского сельского поселения имеют собственные индивидуальные источники тепла. Организация централизованного теплоснабжения в производственных зонах на территории Куканского сельского поселения генеральным планом Куканского сельского поселения не предусмотрено.

4.7. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не разработана.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- а) затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
- б) пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
- в) затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
- г) потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- д) надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Раздел V. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Обеспечение надежности теплоснабжения новых потребителей и оптимизации гидравлических режимов работы проектируемых и существующих тепловых сетей в соответствии со сложившейся системой теплоснабжения и Генеральным планом определено как цель разработки настоящей

схемы теплоснабжения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходное принималось покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.

1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности на территории поселения отсутствуют.

2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Куканского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В связи с отсутствием информации о новой застройке на момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения, строительство новых тепловых сетей не планируется.

3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с отсутствием технической возможности и экономической целесообразности, предложения по обеспечению возможностей поставок тепловой энергии от различных источников не рассматриваются.

4. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет замены трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

5. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Необходимость увеличения диаметров трубопровода при существующей нагрузке потребителей определяется гидравлическим расчетом. При разработке настоящей схемы теплоснабжения гидравлический расчет тепловой сети не выполнялся. Вместе с тем, в прошедших отопительных сезонах случаев возникновения "недотопов" или "перетопов" абонентов не зафиксировано.

Увеличение диаметров трубопровода тепловых сетей в связи с приростом тепловой нагрузки не рассматривался. Расчет гидравлических режимов необходимо рассмотреть при следующей актуализации настоящей схемы теплоснабжения.

6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Тепловые сети, эксплуатирующиеся на продленном эксплуатационном ресурсе и подлежащие замене, определены в разделе 1 настоящей схемы теплоснабжения. Проведение реконструкции данных участков необходимо провести путем замены трубопровода тепловых сетей с применением ППУ теплоизоляции.

Настоящей схемой теплоснабжения в 2022 году заключено концессионное соглашение, предусматривающего инвестиции на реконструкцию тепловых сетей от котельной в п. Кукан в объеме мероприятий:

- замена трубопровода в объеме 100 процентов;
- замена тепловой изоляции трубопроводов с применением современных и энергоэффективных теплоизоляционных материалов (ППУ-скорлупы).

7. Строительство и реконструкция насосных станций.

Насосные станции в системах теплоснабжения отсутствуют.

8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Мероприятия по строительству и реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей в локальных системах централизованного теплоснабжения направлены на создание условий для развития территории, создание технической возможности технологического присоединения к системе централизованного теплоснабжения и повышения качества теплоснабжения. В настоящей схеме теплоснабжения отсутствуют данные по перспективной застройке территории, поэтому вопросы реконструкции тепловых сетей не рассматриваются. Целесообразно учесть данные мероприятия при актуализации настоящей схемы теплоснабжения. Мероприятия по повышению эффективности передачи тепловой энергии приведены в таблице 35.

Таблица 35

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
|--|--|
| Замена устаревших электродвигателей и насосного оборудования на современные модели | <ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии; - повышение качества и надежности электроснабжения |
| Использование систем частотного регулирования в приводах электродвигателей насосного оборудования с переменной нагрузкой | <ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии; - повышение надежности и увеличение сроков службы оборудования |
| Ликвидация несанкционированного расхода воды | <ul style="list-style-type: none"> - экономия электрической энергии; - экономия воды; - экономия топлива |
| Проведение режимной наладки тепловых сетей | <ul style="list-style-type: none"> - снижение потерь тепловой энергии при передаче; - улучшение качества и надежности теплоснабжения |
| Применение труб в ППУ изоляции, восстановление тепловой изоляции | <ul style="list-style-type: none"> - снижение потерь тепловой энергии при передаче; - повышение надежности и качества теплоснабжения |

Раздел VI. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предлагаемые мероприятия по развитию систем централизованного теплоснабжения муниципальных энергоисточников направлены на достижение следующих целей:

- повышение энергоэффективности и надежности работы энергоисточников, снижение себестоимости вырабатываемой энергии;
- повышение эффективности передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Учитывая продолжительность сроков реализации предложений по развитию настоящей схемы теплоснабжения, при строительстве энергетических объектов допускается выделение очередей и пусковых комплексов.

Привлечение инвестиций на реализацию предложенных мероприятий возможно из следующих источников:

- включение капитальных затрат в тариф на отпускаемую тепловую энергию;
- бюджетов различных уровней;
- внешних инвестиций;
- заемных ресурсов.

1. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Объем необходимых инвестиций на реконструкцию котельной теплостанции Куканского сельского поселения предлагается принять в соответствии с нижеприведенной таблицей 36.

Таблица 36

| Теплоисточник | Инвестиции, млн. рублей (с НДС) |
|--------------------|---------------------------------|
| Котельная п. Кукан | 0,7 |
| ВСЕГО | 0,7 |

2. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Реконструкцию тепловых сетей котельной п. Кукан предлагается проводить путем замены трубопровода существующей сети и тепловой изоляции.

Объем необходимых инвестиций для реконструкции централизованных тепловых сетей Куканского сельского поселения предлагается принять в соответствии с нижеприведенной таблицей 37.

Таблица 37

| Теплоисточник | Инвестиции, млн. рублей (с НДС) |
|------------------------|---------------------------------|
| Тепловая сеть п. Кукан | 2,5 |
| ВСЕГО | 2,5 |

3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконст-

рукцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Утвержденный температурный график обеспечивает выполнение требований нормативных документов относительно температуры внутреннего воздуха отапливаемых помещений и на момент разработки схемы теплоснабжения, не требуется каких-либо дополнительных инвестиций.

Раздел VII. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № ФЗ-190 "О теплоснабжении", к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению ЕТО осуществляются на основании критериев определения ЕТО, установленных Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках

на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с нижеуказанными критериями. Критерии и порядок определения ЕТО показаны в таблице 38.

Таблица 38

| Критерии | Порядок |
|--|---|
| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО | <p>В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организацией.</p> <p>В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организаций, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организаций, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.</p> <p>В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 %, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.</p> |
| 2 критерий: размер собственного капи- | Размер собственного капитала определяет- |

| Критерии | Порядок |
|---|---|
| тала | ся по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии. |
| З критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

- систематическое (три и более раз в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;
- прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса ЕТО. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус ЕТО, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса ЕТО, в течение трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус ЕТО, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций ЕТО, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций ЕТО может быть подано до 01 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса ЕТО в течение пяти рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенными в выше, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус ЕТО.

Уполномоченный орган обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса ЕТО разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус ЕТО по основаниям, приведенным в выше, обязана исполнять функции ЕТО до присвоения другой организации статуса ЕТО, а также передать организации, которой присвоен статус

ETO, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время ООО "Энки ДВ" отвечает требованиям критериев по определению ЕТО в зоне централизованного теплоснабжения Куканского сельского поселения.

Раздел VIII. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах Куканского сельского поселения все сети теплоснабжения относятся к бесхозяйным.

При наличии бесхозяйных сетей, необходимо руководствоваться пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении":

"В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления обязан до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети, в течение тридцати дней с даты их выявления, определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или ЕТО в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования."».
