

31.07.2019г

с. Краснореченское

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – **село Краснореченское** от **газовой котельной** до **компенсатора в районе жилого дома по ул. Гаражная, 8**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР

представитель КУМИ ХМР

представитель ООО «ПП «Краснореченское»

составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (1-й этап), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года** № **б/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **325 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **325 мм**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
обратной (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
протяженность участка трассы - **100 м**, в том числе: подземной – **8 м**, надземной - **92 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №1 от 31.07.2019, балансовая стоимость – 1700000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от газовой котельной до компенсатора в районе жилого дома по ул. Гаражная, 8 в с. Краснореченское готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»

31.07.2019г

село Рожино

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – **село Рожино** от **газовой котельной** до **ответвления в районе жилого дома по ул. Октябрьской, 9**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР

представитель КУМИ ХМР

представитель ООО «ПП «Краснореченское»

составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (1-й этап), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года № 6/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **219 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **219 мм**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
обратной (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
протяженность участка трассы - **60 м**, в том числе: подземной – **9 м**, надземной - **51 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №2 от 31.07.2019, балансовая стоимость – 1000000,0 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от газовой котельной до ответвления в районе жилого дома по ул. Октябрьской, 9 в с. Рожино готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»

Харин А.С.

Харин А.С.

Мороз В.Н.