

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – **село Рощино Реконструкция участка (т.0-т.2) от газовой котельной до ответвления в районе здания по ул. Октябрьская, 9**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР

представитель КУМИ ХМР

представитель ООО «ПП «Краснореченское»

составили настоящий Акт о нижеследующем:


ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (2-й этап, т.1-т.2), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года № 6/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **219 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **219 мм**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
обратной (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
протяженность участка трассы - **60 м**, в том числе: подземной – **0 м**, надземной - **60 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
- 11..Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №2 от 31.07.2020, балансовая стоимость – 900000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от газовой котельной до ответвления в районе жилого дома по ул. Октябрьской, 9 в с. Рощино готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»



АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – село Краснореченское, Реконструкция магистрального участка тепловой сети (т.0-т.4) от газовой котельной до здания законсервированной котельной, L=392 метра

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР председатель Комитета А.С. Харин
представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лавриченко П.А
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор В.Н. Мороз
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (2-й этап, т.1-т.2), согласно концессионного соглашения от 15 августа 2018 года № 6/н

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **325 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **325 мм**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
обратной (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
- протяженность участка трассы - **100 м**, в том числе: подземной – **12 м**, надземной - **88 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №1 от 31.07.2020, балансовая стоимость – 1400000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от компенсатора в районе жилого дома по ул. Гаражная, 8 до компенсатора по ул. Гаражная, 7 в с. Краснореченское готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» В.Н. Мороз

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – село Корсаково-1, **Прокладка нового (дополнительного) участка трубопровода от котельной до здания детского сада (детского дома) протяженностью 400 метров (в одноструйном исчислении).**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Харин АС
представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лобзин П.А
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мороз ВН
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после прокладки нового (дополнительного) участка тепловой сети (1-й этап), согласно концессионного соглашения от **17 сентября 2018 года № 3 КС**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **57 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **57 мм**
6. тип прокладки - **надземный, подземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 40 мм**
обратной (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 40 мм**
протяженность участка трассы - **200 м**, в том числе: подземной – **112 м**, надземной - **88 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №3 от 31.07.2020, балансовая стоимость – 1300000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от котельной до здания детского сада (детского дома) протяженностью 400 метров (в одноструйном исчислении) село Корсаково-1 готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» _____

