

AKT

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – село Краснореченское, Реконструкция магистрального участка тепловой сети (т.0-т.4) от газовой котельной до здания законсервированной котельной, L=392 метра

Мы, нижеподписавшиеся:

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР	<u>санитарный инспектор</u>	<u>Рашкинко М.В.</u>
представитель КУМИ ХМР	<u>зам. председателя</u>	<u>Рашкинко Р.А.</u>
представитель ООО «ПП «Краснореченское»	<u>директор</u>	<u>Милькев В.М.</u>

составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (3-й этап, т.2-т.3), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года** № **б/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **325 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **325 мм**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
обратной (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
протяженность участка трассы - **100 м**, в том числе: подземной – **8 м**, надземной - **92 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №1 от 30.06.2021, балансовая стоимость – 1450000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети в районе жилого дома по ул. Гаражная, 8 до ул. Гаражная, 7 в с. Краснореченское готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – **село Рощино Реконструкция участка от ответвления в районе здания по ул. Октябрьская, 3 до ответвления в районе дома по ул. Дачная, 4, L=100 метров**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР старший инспектор Рошонко М.В.
 представитель КУМИ ХМР зам. председателя Лебенько П.А.
 представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мельник В.М.
 составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (3-й этап), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года № 6/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **76 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **76 мм**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **маты прошивные толщиной- 50 мм, стеклоткань ЭЗ-200**
 обратной (теплоснабжения)- **маты прошивные толщиной- 50 мм, стеклоткань ЭЗ-200**
 протяженность участка трассы - **100 м**, в том числе: подземной – **0 м**, надземной - **100 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №2 от 30.06.2021, балансовая стоимость – 1700000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от дома ул. Октябрьская, 3 до ответвления в районе дома по ул. Дачная, 4 с. Рощино готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»



АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Место установки оборудования – **котельная село Корсаково-1, Замена двух сетевых насосов с улучшенными характеристиками и повышенной энергоэффективностью**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР исполнительный директор Пациенко М.В.
представитель КУМИ ХМР зам. председателя Кавриченко Р.А.
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мельник В.Н.
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию насосное оборудование котельной село Корсаково-1 согласно концессионного соглашения от **17 сентября 2018 года № 3 КС**

1. Характеристика оборудования:
2. Насос сетевой **WILO-VeroTwin-DPL50/2900**
3. Присоединение фланцевое, Д- 50 мм
4. Эл.двигатель 3 кВт
5. Объем прокачки – 42 м.куб./час
6. Количество – 2 шт (основной/резервный)
7. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
8. Наличие документации: **паспорт оборудования**
9. Справка о балансовой стоимости - **справка №3 от 30.06.2021, балансовая стоимость – 150000,00 рублей**
10. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
11. Заключение комиссии - **установленное оборудование в котельной село Корсаково-1 готово к эксплуатации**
12. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» _____

