

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – село Краснореченское, Реконструкция магистрального участка тепловой сети (т.0-т.4) от газовой котельной до здания законсервированной котельной, L=392 метра

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР

представитель КУМИ ХМР

представитель ООО «ПП «Краснореченское»

составили настоящий Акт о нижеследующем.

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (4-й этап, т.3-т.4), согласно концессионного соглашения от 15 августа 2018 года № 6/н

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **325 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **325 мм**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
обратной (теплоснабжения)- **скорлупа ППУ ФП – 50 мм**
протяженность участка трассы - **92 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №1 от 30.06.2022, балансовая стоимость – 1400000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети в районе жилого дома по ул. Центральная, 15 до ул. Гаражная, 7 в с. Краснореченское готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»



АКТ

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР старший инженер Пащенко М. В.
Представитель КУМИ ХМР зам. председателя Губриченко Р. А.
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мельник В. М.
составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 15.08.2018 № 6/н
ООО «ПП «Краснореченское» произвело реконструкцию магистрального участка тепловой
сети (4-й этап т.3-т.4) протяженностью 92 метра, расположенного по адресу: село
Краснореченское от ул.Центральная, 15 до ул. Гаражная, 7

Произведены следующие работы:

1. Замена трубопровода с Дн-219 мм на Дн-325 мм.
2. Покрытие труб антикоррозийным составом.
3. Выполнена тепловая изоляция трубопровода - скорлупа ППУ ПФ.
4. Произведена промывка трубопровода.
5. Произведено гидравлическое испытание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» _____



АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – **село Рощино Реконструкция участка от ответвления в районе здания по ул. Дачная, 4 до дома по ул. Дачная, 1, L=135 метров**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР

представитель КУМИ ХМР

представитель ООО «ПП «Краснореченское»

составили настоящий Акт о нижеследующем:

старший инспектор Пацерыко М.В.
зам. председателя Рубинченко Л.А.
директор Мельник В.М.

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (3-й этап), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года № 6/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **Ду50 мм – 60м.п., Ду40 мм – 35м.п., Ду32 мм – 40м.п**
5. обратной (теплоснабжения)- **Ду50 мм – 60м.п., Ду40 мм – 35м.п., Ду32 мм – 40м.п**
6. тип прокладки - **надземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **маты прошивные толщиной- 50 мм, стеклоткань ЭЗ-200**
обратной (теплоснабжения)- **маты прошивные толщиной- 50 мм, стеклоткань ЭЗ-200**
протяженность участка трассы - **135 м**, в том числе: подземной – **0 м**, надземной - **135 м**, по подвалам – **0 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №2 от 30.06.2022, балансовая стоимость – 1400000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от дома ул. Дачная, 1 до ответвления в районе дома по ул. Дачная, 4 с. Рощино готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»



АКТ

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР старший инспектор Поцекко Р.В.

Представитель КУМИ ХМР зам. председателя Лаврик П.А.

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мелников ВМ

составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 15.08.2018 № 6/н ООО «ПП«Краснореченское» произвело реконструкцию магистрального участка тепловой сети (4-й этап) протяженностью 135 метров, расположенного по адресу: село Рощино от ул. Дачная, 1 до ответвления в районе ул. Дачная, 4

Произведены следующие работы:

1. Замена трубопровода с Дн-76мм на Дн-57 мм – 60м, с Дн-57мм на Дн-46 мм – 35м, с Дн-57мм на Ду-32 мм – 40м
2. Покрытие труб антикоррозийным составом
3. Выполнена тепловая изоляция трубопровода – маты прошивные толщиной 50мм, стеклоткань ЭЗ-200
4. Установлена запорная арматура, краны шаровые
5. Произведена промывка трубопровода
6. Произведено гидравлическое испытание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» _____



с. Корсаково-1

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР старший инспектор Ращекко М.В.

представитель КУМИ ХМР зам. председателя Ращекко Л.А.

представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Меленик В.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Характеристика оборудования:
2. Котел стальной водогрейный **КВр-0,8-95**
3. Присоединение фланцевое, **Д- 100 мм**
4. Вентилятор дутьевой **ВД-2,7 эл.двигатель 1 кВт**
5. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
6. Наличие документации: **паспорт оборудования**
7. Справка о балансовой стоимости - **справка №3 от 30.06.2022, балансовая стоимость – 1250000,00 рублей**
8. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
9. Заключение комиссии - **установленное оборудование в котельной село Корсаково-1 готово к эксплуатации**
10. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»

АКТ

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР старший инспектор Ращукко М.В.,
Представитель КУМИ ХМР зам. руководителя Лазаренко П.А.,
Представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мельник В.М.
составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 17.09.2018 № 3 КС
ООО «ПП«Краснореченское» произвело замену котла водогрейного

Произведены следующие работы:

1. Демонтаж котла КВ
2. Устройство бетонного основания под котел
3. Установка котла КВр-0,8-95
4. Обвязка котла
5. Замена запорной арматуры
6. Установка дутьевого вентилятора ВД-2,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» _____

