

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА СЕТЕВОГО НАСОСА

Место установки оборудования – **станция второго подъема воды село Краснореченское.**
Установка частотно-регулируемого электропривода сетевого насоса для
повышения энергоэффективности

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР

представитель КУМИ ХМР

представитель ООО «Краснореченское»

составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию оборудование частотно-регулируемого электропривода сетевого насоса на станции второго подъема воды в селе Краснореченское согласно концессионного соглашения от **10 января 2022 года № 6/н**

1. Характеристика оборудования:
 - преобразователь частоты **ИHD 153P43T 15кВтх380 ток 32 А** - 1шт,
 - датчик давления(преобразователь **ПД100-ДИ 1 0-311-1,0 1МПА 20х1,5**)-2шт,
 - манометр механический **ДМ-0,2** -1шт
2. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
3. Наличие документации: **паспорт оборудования**
4. Справка о балансовой стоимости - **справка №4 от 28.02.2022г, балансовая стоимость – 350000,00 рублей**
5. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
6. Заключение комиссии - **установленное оборудование на станции второго подъема воды в с. Краснореченское готово к эксплуатации**
7. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «Краснореченское»



АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СКВАЖИН

Место установки оборудования – **скважины №30246, №30472 село Рощино.**

Замена погружного насоса с улучшенными характеристиками и повышенной энергоэффективностью

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР

представитель КУМИ ХМР

представитель ООО «Краснореченское»

составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию насосное оборудование скважин №30246, №30472 в селе Рощино согласно концессионного соглашения от **10 января 2022 года № 6/н**

1. Характеристика оборудования:

-скважина №30246

Насос погружной **ЭЦВ 6-6,5-105**, присоединение резьбовое, Д- 50 мм, эл.двигатель 4 кВт, объем прокачки – 6,5 м.куб./час, количество – 1 шт ;

-скважина №30472

Насос погружной **ЭЦВ 6-6,5-125**, присоединение резьбовое, Д- 50 мм, эл.двигатель 4 кВт, объем прокачки – 6,5 м.куб./час, количество – 1 шт .

2. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**

3. Наличие документации: **паспорт оборудования**

4. Справка о балансовой стоимости - **справка №3 от 28.02.2022г, балансовая стоимость – 130000,00 рублей**

5. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**

6. Заключение комиссии - **установленное оборудование на скважине №30246, №30472 в селе Рощино готово к эксплуатации**

7. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «Краснореченское»



28.01.2022г

с. Краснореченское

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СКВАЖИН

Место установки оборудования – **скважины №493, №3404, №265 село Краснореченское, Замена погружного насоса с улучшенными характеристиками и повышенной энергоэффективностью**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР старший инспектор Казенко М.В.
представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Комитета Лифшицкий Р.А.
представитель ООО «Краснореченское» директор Мельник В.И.
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию насосное оборудование скважин №493, №3404, №265 в селе Краснореченское согласно концессионного соглашения от **10 января 2022 года № 6/н**

1. Характеристика оборудования:

-скважина №493

Насос погружной **ЭЦВ 4-4-120**, присоединение резьбовое, Д- 50 мм, эл.двигатель 4 кВт, объем прокачки – 4 м.куб./час, количество – 1 шт ;

-скважина №3404

Насос погружной **ЭЦВ4-4-120**, присоединение резьбовое, Д- 50 мм, эл.двигатель 4 кВт, объем прокачки – 4 м.куб./час, количество – 1 шт ;

-скважина №265

Насос погружной **ЭЦВ 6-6,5-140**, присоединение резьбовое, Д- 50 мм, эл.двигатель 5,5кВт, объем прокачки – 6,5 м.куб./час, количество – 1 шт ;

2. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**

3. Наличие документации: **паспорт оборудования**

4. Справка о балансовой стоимости - **справка №2 от 28.02.2022г, балансовая стоимость – 170000,00 рублей**

5. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**

6. Заключение комиссии - **установленное оборудование на скважине №493, №3404, №265 в селе Краснореченское готово к эксплуатации**

7. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____



АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ

Место установки оборудования - **скважина №266 село Корсаково-1, Замена погружного насоса с улучшенными характеристиками и повышенной энергоэффективностью**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР старший инспектор Пащенко В.В.
представитель КУМИ ХМР заместитель председателя комитета Либурченко П.А.
представитель ООО «Краснореченское» директор Мельник В.М.
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию насосное оборудование скважины №266 село Корсаково-1 согласно концессионного соглашения от **10 января 2022 года № 6/н**

1. Характеристика оборудования:
Насос погружной **ЭЦВ 4-2,5-65**
Присоединение резьбовое, Д- 25 мм
Эл.двигатель - 1,1 кВт
Объем прокачки – 2,5 м.куб./час
Количество – 1 шт
2. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
3. Наличие документации: **паспорт оборудования**
4. Справка о балансовой стоимости - **справка №1 от 28.02.2022г, балансовая стоимость – 80000,00 рублей**
5. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
6. Заключение комиссии - **установленное оборудование на скважине №266 село Корсаково-1 готово к эксплуатации**
7. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____

