

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР старший инспектор Пашенко М.В.  
Представитель КУМИ ХМР зам. председателя Лавриченко Н.А.  
Представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мельник В.М.  
составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 15.08.2018 № 6/н ООО «ПП«Краснореченское» произвело реконструкцию магистрального участка тепловой сети (5-й этап) протяженностью 55 метра, расположенного по адресу: село Краснореченское от ул.Центральная, 15 до ул. Почтовая, 7

Произведены следующие работы:

1. Замена трубопровода с Дн-219 мм на Дн-273 мм.
2. Покрытие труб антикоррозийным составом.
3. Выполнена тепловая изоляция трубопровода – маты прошивные, стеклоткань.
4. Произведена промывка трубопровода.
5. Произведено гидравлическое испытание.
6. Производство земляных работ, демонтаж и монтаж новых лотков.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР

Представитель КУМИ ХМР

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – **село Краснореченское, 5 этап, Реконструкция магистрального участка тепловой сети** от здания законсервированной котельной до здания жилого дома по ул. Почтовая, 7, L=55 метров

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР старший инспектор Памзунко М.В.  
представитель КУМИ ХМР зам. председателя Лавренко П.А.  
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Ильинич В.М.  
составили настоящий Акт о нижеследующем:


ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (5-й этап), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года № 6/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **273 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **273 мм**
6. тип прокладки - **подземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **маты прошивные, стеклоткань –толщина 75 мм**  
обратной (теплоснабжения)- **маты прошивные, стеклоткань –толщина 75 мм**  
протяженность участка трассы - **55 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №1 от 30.06.2023, балансовая стоимость – 3600000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети в районе жилого дома по ул. Центральная, 15 до ул. Почтовая, 7 в с. Краснореченское готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР \_\_\_\_\_

Представитель КУМИ ХМР \_\_\_\_\_

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» \_\_\_\_\_



АКТ

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР старший инспектор Пашенко Н.В.

Представитель КУМИ ХМР з.м. председателя Лаврушина П.А.

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Максим В.И.

составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 17.09.2018 № 3 КС  
ООО «ПП«Краснореченское» произвело замену котла водогрейного

Произведены следующие работы:

1. Демонтаж котла водогрейного «Универсал»
2. Устройство бетонного основания под котел
3. Установка котла КВр-0,5
4. Обвязка котла
5. Замена запорной и предохранительной арматуры
6. Установка дутьевого вентилятора ВД-2,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР \_\_\_\_\_

Представитель КУМИ ХМР \_\_\_\_\_

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» \_\_\_\_\_



## АКТ

## О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Место установки оборудования – **котельная село Корсаково-1, Замена водогрейного котла**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР старший инспектор Раженко М.В.  
представитель КУМИ ХМР зам. председателя Лавренко П.А.  
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Иванова В.И.  
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию котел водогрейный на котельной село Корсаково-1 согласно концессионного соглашения от **17 сентября 2018 года № 3 КС**

1. Характеристика оборудования:
2. Котел стальной водогрейный **КВр-0,5**
3. Присоединение фланцевое, **Д- 80 мм**
4. Вентилятор дутьевой **ВД-2,7 эл.двигатель 1 кВт**
5. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
6. Наличие документации: **паспорт оборудования**
7. Справка о балансовой стоимости - **справка №2 от 30.06.2023, балансовая стоимость – 1300000,00 рублей**
8. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
9. Заключение комиссии - **установленное оборудование в котельной село Корсаково-1 готово к эксплуатации**
10. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР \_\_\_\_\_

Представитель КУМИ ХМР \_\_\_\_\_

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» \_\_\_\_\_

