



АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАБАРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УТВЕРЖДАЮ
И.о. первого заместителя
главы администрации
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края,
председатель комиссии
Т.В. Литвинова
«28» августа 2023 г.

28.08.2023 № 4

г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений в форме опроса проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы

г. Хабаровск

24 августа 2023 г.

Общественных обсуждений в форме опроса проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы, проведены с 19.07.2023 по 18.08.2023.

Общественные слушания проведены в соответствии с требованиями норм:

1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
3. Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
7. Порядка об организации и проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 25.05.2023 № 756;
8. Постановления администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края «О проведении общественных обсуждений (в форме опроса) проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы» от 14.07.2023 № 1123.

Инициатор общественных обсуждений (Заказчик) – АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Генеральный проектировщик – ООО «КомсомольскТИСИЗ».

ООО «ЖАСО-Амур» 2021 г. Зак. № 181. Тираж 2000 экз.

023678 *

Исполнитель работ по ОВОС – ООО «ЭкоЦентр».

Организатор общественных обсуждений: администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности и всех заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 7.9.2. «Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999:

- на федеральном уровне - официальный сайт Росприроднадзора (Центральный аппарат) <https://rpn.gov.ru/public/100720230925434/>;

- на региональном уровне - официальный сайт Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора <https://rpn.gov.ru/regions/27/public/100720230925434-5853183.html> и официальный сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края <https://mpr.khabkrai.ru/events/Novosti/6143>;

- на муниципальном уровне - официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края <https://khabrayon.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ohrana-okruzhayushejsredy/Obschestvennye-obsuzhdeniya/13177>;

- на сайте исполнителя <https://eco-centre.pro/discussions/uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy-proektnoy-dokumentatsii/>.

В том числе информация о проведении общественных обсуждений была опубликована в Общественно-политической газете Хабаровского района Сельская Новь №28 от 13.07.2023 г. (страница 18).

Проектная документация «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы была доступна для ознакомления с 19.07.2023 по 18.08.2023 на официальных сайтах:

- на официальном сайте исполнителя – ООО «ЭкоЦентр»: <https://eco-centre.pro/discussions/uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy-proektnoy-dokumentatsii/>;

- на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края - <https://khabrayon.khabkrai.ru/> (в разделе «Деятельность» - «Охрана окружающей среды» - «Общественные обсуждения»).

В опросном листе представлена общая информация об участнике общественных обсуждений:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Наименование организации (при необходимости)
3. Адрес места жительства (регистрации), расположение организации.
4. Телефон, e-mail.

При проведении общественных обсуждений в форме опроса участникам опроса предлагался следующий вопрос:

Имеются ли у Вас какие-либо вопросы, замечания и (или) предложе-

ния по проектной документации «Реконструкция золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3», и (или) к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (выразите свое мнение «за» или «против» реализации намечаемой деятельности)?

В адрес администрации Хабаровского муниципального района опросные листы не поступали.

В адрес исполнителя ООО «ЭкоЦентр» поступило 13 опросных листов.

Число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений) – 0.

СЛУШАЛИ:

Председателя общественных обсуждений – и.о. первого заместителя главы администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края, председателя комиссии по проведению общественных обсуждений – Татьяну Васильевну Литвинову.

Открыла заседание по подведению итогов общественных обсуждений. Сообщила, что на повестку заседания вынесен вопрос: Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса по проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы.

Довела до сведения участников заседания, что в период проведения общественных обсуждений в форме опроса с 19.07.2023 по 18.08.2023 сбор опросных листов осуществлялся в электронном виде по адресам электронной почты исполнителя: info@eco-centre.pro и администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края: postmaster@khabrayon.ru.

Предоставила слово для подведения итогов общественных обсуждений в форме опроса по проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы, представителю исполнителя - Щиканову Сергею Юрьевичу - руководителю проектного центра общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр».

СЛУШАЛИ:

Щиканова Сергея Юрьевича - руководителя проектного центра общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр».

Проинформировал, что разработка проектной документации не предусматривает выделение этапов строительства.

Строительство предусмотрено в 1 этап – 48 месяцев.

Реконструкция осуществляется в границах отведённых земельных участков 27:17:0329001:1704 и 27:17:0329001:1703, выделенных администрацией Хабаровского муниципального района для размещения полного комплекса сооружений золоотвала. Существующие сооружения золоотвала расположены на земельном участке с кадастровым номером 27:17:0329001:1703 площадью 530111 м². Вторая секция золоотвала частично расположена на данном участке, а частично – на земельном участке с кадастровым номером 27:17:0329001:1704, площадь 438998 м², расположенном по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 2 км на север по автодороге «Золоотвал № 2 – Карьер № 2 Хабаровской ТЭЦ-3» от ее пересечения в районе 11 км автодороги Хабаровск – Виноградовка, в районе с. Федоровка.

Дополнительного изъятия земельных участков не требуется.

Проектными решениями предусматривается увеличение полезного объема действующего золоотвала № 2 путем его реконструкции, предусматривающей отсыпку грунтовой дамбы, защищающей территорию от паводковых вод р. Амур, во внутреннем контуре которой предусматривается размещение дополнительной накопительной емкости под складирование золошлаковых отходов V класса опасности общим объемом 2480 тыс. м³, и бассейна осветленной воды.

Проектируемая 2-я секция золоотвала примыкает к действующей 1-ой секции золоотвала №2, а для перекачивания осветлённой воды из проектируемой 2-й секции золоотвала №2 используется существующая водоприёмная камера и существующая насосная станция, как и было предусмотрено первоначальным проектом золоотвала.

Проектируемый золоотвал расположен на территории, подверженной паводкам на р. Амур, в соответствии с результатами ИГМИ уровень паводка 1% обеспеченности 37,9 м ТС. Настоящим проектом решен вопрос устройства гидротехнического сооружения для защиты территории золоотвала № 2 от затопления паводковыми водами.

Проектируемые сооружения для защиты золоотвала – грунтовая насыпная дамба (плотина) высотой 9,5-11 м; заложение откосов – 1:3; ширина гребня дамб золоотвала – 8,0 м, ширина гребня дамбы БОВ – 6,0 м., протяженность дамб, включая БОВ – 2402 м.

Высота гребня дамбы 43,00 м достаточна для защиты от паводка р. Амур расчетной обеспеченности.

Дамба золоотвала отсыпается из песчаного несвязного грунта средней крупности. С целью защиты грунтовых и поверхностных вод предусмотрены противофильтрационные устройства – грунтовый экран и понур длиной 50 м из карьерного суглинка. Для защиты дамбы золоотвала от волнового воздействия р. Амур при паводках на низовом откосе ограждающей дамбы со всех трех сторон (западной, северной, восточной) устраивается наклонный дренаж.

Низовой откос от гребня до наклонного дренажа крепится посевом

многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 100мм с целью защиты от эрозии.

Верховой откос крепится щебнем фр.40-70мм толщиной 150мм для защиты от волновых воздействий со стороны золоотвала. По гребню дамбы устраивается аналогичное щебеночное покрытие двускатного типа с уклоном 3,0% от центра, основной задачей которого является покрытие технологического проезда для защиты от транспортных нагрузок и вымывания грунта дамбы.

По всему поперечному контуру тело дамбы покрывается карьерным суглинком толщиной 1м. Со стороны основной чаши золоотвала устраивается понур длиной 50м с отметки 33,25 до отметки 34,25м в ТС. Дно бассейна осветленной воды полностью покрывается карьерным суглинком толщиной 1м также до отметки 34,25м в ТС. Верховой и низовой откос покрываются щебнем фр.40-70мм толщиной 150мм, покрытие гребня аналогично покрытию ограждающих дамб.

Характеристика проектируемых сооружений:

- золоотвал для складирования золошлаковых отходов проектной емкостью 2,48 млн. м³.
- бассейн осветленной воды, ограниченный грунтовой дамбой с отметкой гребня 43,00 м ТС и разграниченный с емкостью золоотвала грунтовой дамбой (перемычкой) протяженностью 454,0 м с отметкой гребня 43,00 м ТС.

Проектом предусмотрена рекультивация золоотвала после заполнения до проектной отметки. Рекультивация предусмотрена с комплексом работ по вертикальной планировке для формирования выровненной поверхности с устойчивыми склонами, создания живого напочвенного покрова на минеральных грунтах, защиты земель от ветровой и водной (атмосферные осадки, талые воды) эрозии. Рекультивация включает технический этап, включающий распределение и выравнивание зольной массы, укрытие зольных отложений грунтом от возможного выветривания. На биологическом этапе рекультивации производится посев трав.

В целях обеспечения надежности и безопасности ГТС в период его очередного декларирования безопасности планируется выполнить следующие мероприятия:

- обеспечить проектное сопровождение и авторский надзор за возведением сооружений;
- оценить качество строительно-монтажных работ в ходе строительства;
- обеспечить при строительстве требуемое действующими нормами качество работ;
- выполнить организационные мероприятия по предотвращению аварий в соответствии с указаниями проекта, требованиями норм и предписаниями надзорных органов;
- осуществить надежное финансирование положения собственника и

эксплуатирующей организации (по результатам торгов) и укомплектованность службы эксплуатации;

- создать аварийные запасы строительных материалов;
- осуществить строительство ГТС в строго проектных параметрах;
- повысить уровень эксплуатации ГТС и готовности объекта к локализации и ликвидации ЧС.

Подвел итоги опроса.

Проведенный анализ, поступивших от 13 участников опроса опросных листов показал, что в опросе участвовало:

- 7 жителей г. Хабаровска;
- 3 жителя Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района (с. Виноградовка);
- 1 житель Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района (с. Краснореченское);
- 1 житель Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;
- 1 житель сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района.

Согласно заполненным опросным листам 13 участников опроса:

- предложения к проектной документации отсутствуют;
- замечания к вынесенным на обсуждения проектной документации отсутствуют.

Число опросных листов, признанных недействительными – 0 шт.

Участниками заседания были заданы вопросы и получены ответы.

Вопрос: (Рассохатская Неля Станиславовна (рег/номер 8)).
Из чего состоит тело дамбы?

Ответ: (Генерального директора ООО «Комсомольск ТИСИЗ» Дутова Наталия Александровна).

Дамба золоотвала отсыпается из песчаного несвязного грунта средней крупности. С целью защиты грунтовых и поверхностных вод предусмотрены противofiltrационные устройства – грунтовый экран и понур длиной 50 м из карьерного суглинка.

Вопрос: (Шадрина Александра Павловича (рег/номер 6)).

Предусмотрена ли рекультивация объекта по окончании его эксплуатации?

Ответ: (Дутова Наталия Александровна).

Проектом предусмотрена рекультивация золоотвала после заполнения до проектной отметки. Рекультивация предусмотрена с комплексом работ по вертикальной планировке для формирования выровненной поверхности с устойчивыми склонами, создания живого почвенного покрова на минеральных грунтах, защиты земель от ветровой и водной (атмосферные осадки, талые воды) эрозии. Рекультивация включает технический этап,

включающий распределение и выравнивание зольной массы, укрытие зольных отложений грунтом от возможного выветривания. На биологическом этапе рекультивации производится посев трав.

Вопрос: (Шадрина Александра Павловича (рег/номер 6)).

Какие мероприятия приняты, чтобы исключить подтопление дамбы?

Ответ: (Дутова Наталия Александровна).

Проектируемые сооружения для защиты золоотвала – грунтовая насыпная дамба (плотина) высотой 9,5-11 м; заложение откосов – 1:3; ширина гребня дамб золоотвала – 8,0 м, ширина гребня дамбы БОВ – 6,0 м., протяженность дамб, включая БОВ – 2402 м.

Расчётный уровень воды, назначаемый с учетом сезонных и годовых колебаний, ветрового нагона воды, приливов и отливов, составляет 38,9 м. Отметка гребня дамбы 43,00 м ТС принята с целью достижения проектного объёма для складирования золошлакового материала (по условиям технического задания Заказчика). Высота гребня дамбы 43,00 м достаточна для защиты от паводка р. Амур расчетной обеспеченности.

Вопрос: (Шадрина Александра Павловича (рег/номер 6)).

Предусмотрены ли проектной документацией вопросы по использованию имеющихся подъездных дорог?

Ответ: (Дутова Наталия Александровна).

Данное замечание будет передано Заказчику АО «ДГК» для уточнения техзадания по решению вопроса о включении в смету на строительство объекта средств на восстановление подъездных дорог.

Вопрос: (Шадрина Александра Павловича (рег/номер 6)).

В настоящее время возникают аварийные ситуации на территории с. Федоровка, а именно, подтопление частных домовладений при порыве трубопровода гидрозолоудаления Хабаровской ТЭЦ-3, сброс золы на почву. Предусмотрен ли проектом ремонт и (или) реконструкция действующего пульпопровода между золоотвалом и ТЭЦ-3, по которому золошлаковая пульпа поступает в золоотвал.

Ответ: (Дутова Наталия Александровна).

Техническим заданием на проектирование объекта «Реконструкция золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3» не предусмотрен ремонт и (или) реконструкция магистрального пульпопровода, между золоотвалом и ТЭЦ-3, по которому золошлаковая пульпа поступает в золоотвал, так как данный пульпопровод является отдельным объектом. Данное замечание также будет передано Заказчику АО «ДГК» для уточнения техзадания и разработки мероприятий по ремонту и (или) реконструкции пульпопровода, по которому золошлаковая пульпа поступает в золоотвал №2.

Вопрос: (Акимова Ольга Владимировна (рег/номер 7)).

Какие меры по предотвращению аварий на объекте предусмотрены?

Ответ: (Дутова Наталия Александровна).

С целью исключения аварийной ситуации, связанной с переполнением чаши золоотвала, между основной емкостью золоотвала и бассейном осветленной воды предусмотрены аварийные водосбросы. В случае угрожающим переполнению золоотвала, например при засорении водосбросных колодцев, излишек воды по аварийным водосбросам поступает в пруд осветленной воды, а затем в систему оборотного водоснабжения ТЭЦ-3.

ВЫСТУПИЛА:

Председатель общественных обсуждений Т.В. Литвинова, подвела итоги общественных обсуждений в форме опроса.

Проинформировала, что замечания и предложения к проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы, будут приниматься в течение 10 дневного срока после окончания всего периода общественных обсуждений до 28.08.2023.

Председатель сообщила, что на этом общественные обсуждения проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются объектом государственной экологической экспертизы, завершены.

На заседании по подведению итогов общественных обсуждений представители заказчика отсутствовали.

Решение по итогам общественных обсуждений:

1. Признать общественные обсуждения (в форме опроса) по проектной документации «Реконструкция золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоявшимися.

2. Рекомендовать ООО «ЭкоЦентр»:

2.1. Рассмотреть возможность направить заказчику - АО «ДГК» следующую информацию:

2.1.1. Намечаемую деятельность выполнить при условии строгого соблюдения требований экологической и промышленной безопасности.

2.1.2. Внести предложения о включении в проектную документацию мероприятий по ремонту и (или) реконструкции магистрального пульпопровода между золоотвалом и ТЭЦ-3, по которому золошлаковая пульпа поступает в золоотвал №2 и средств на восстановление подъездных дорог, используемых для строительства объекта.

2.2. Передать рассматриваемую документацию для прохождения Государственной экологической экспертизы после уточнения технического задания с учетом вносимых предложений.

2.3. О результатах направления предложений проинформировать администрацию Хабаровского муниципального района.

3. Шадрину А.П. направить копии переписки с АО «ДГК» в адрес администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края

в срок до 30.08.2023.

4. Управлению сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации Хабаровского муниципального района:

4.1. В течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений продолжать фиксировать замечания и предложения общественности в Журнале учета замечаний и предложений в срок до 28.08.2023;

4.2. Направить в адрес заказчика - АО «ДГК» предложения о рассмотрении возможности корректировки техзадания по проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2 Хабаровской ТЭЦ-3» с целью включения в проект работ (восстановление дорог и подъездных путей) после строительства объекта в срок до 09.09.2023.

Приложение: Опросные листы участников общественных обсуждений в количестве 13 шт.

Подписи

Инженер-эколог ООО «ЭкоЦентр»

Секретарь
общественных обсуждений



С.В. Глуговская



О.А. Трунова