



АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2024 № 1069

г. Хабаровск

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края, администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территориях городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Ежегодно проводить проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края, результаты проверки оформлять актом по форме в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Администрациям городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края, имеющих источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями.

3.3. Обеспечивать подъезд и площадку для забора воды из естественных водоемов на установку расчетного количества пожарных автомобилей в любое время года.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной ох-

раны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Руководителям дорожных служб, находящихся на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог в обязательном порядке информировать подразделения 1 отряда противопожарной службы Хабаровского края о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

6. Управлению по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края (Бокач А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сетевом издании «Официальный интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края» (laws.khv.gov.ru) и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Хабаровского района».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края Харина А.С.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района



А.П. Яц

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
от 19.07.2024 № 1069

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения
на территориях городского, сельских поселений
Хабаровском муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на территориях городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – поселения) и обязательны для исполнения.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация поселения и организация, на территории которой находится водоисточник.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоемам должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.2. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением главы поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители администрации поселения, органа государственного пожарного надзора, пожарной части, организации, на территории которой находится водоисточник.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- при необходимости обеспечить наличие проруби на открытых водос-
источниках.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
от 19.07.2024 № 1063

Форма

АКТ
проверки технического состояния противопожарного водоема
«___» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,
представители администрации поселения, органа государственного пожар-
ного надзора, пожарной части, организации, на территории которой нахо-
дится водоисточник
составили настоящий акт о том, что в период с «__» _____ по «__»
_____ 20__ г. произведена проверка технического состояния источников
противопожарного водоснабжения.

Всего проверено _____ (указывается количество источников ППВ)

Из них неисправны: _____ (указываются конкретные виды неисправностей)

Подписи:
