

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Место прокладки тепловой сети – **село Краснореченское, Реконструкция магистрального участка тепловой сети от здания жилого дома по ул. Центральная, 12а до здания Дома культуры, L=123 метра**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Фесик П.М.
представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Сибиряков Л.А.
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор И.И. Мельник
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «ПП «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок тепловой сети (**6-й этап**), согласно концессионного соглашения от **15 августа 2018 года № 6/н**

1. Характеристика теплопровода:
2. теплоноситель - **вода**
3. диаметр труб:
4. подающей (теплоснабжения)- **108 мм**
5. обратной (теплоснабжения)- **108 мм**
6. тип прокладки - **подземный**
7. материал и толщина изоляции труб:
8. подающей (теплоснабжения)- **минеральная вата – 50 мм**
обратной (теплоснабжения)- **минеральная вата – 50 мм**
протяженность участка трассы - **123 м**
9. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
10. Наличие документации: - **акты скрытых работ, акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
11. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №1 от 25.06.2024, балансовая стоимость – 2450000,00 рублей**
12. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
13. Заключение комиссии - **участок тепловой сети от здания жилого дома по ул. Центральная, 12а до здания Дома культуры в с. Краснореченское готов к эксплуатации**
14. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «ПП «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское» _____



Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Фесик С.М.
Представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лаврышенко П.А.
представитель ООО «ПП «Краснореченское» директор Мельник В.И.
составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 15.08.2018 № 6/Н
ООО «ПП«Краснореченское» произвело реконструкцию магистрального участка тепловой
сети (6-й этап) протяженностью 123 метра, расположенного по адресу: село
Краснореченское от ул.Центральная, 12-а до Дома культуры

Произведены следующие работы:

1. Замена трубопровода с Дн-76 мм на Дн-108 мм.
2. Покрытие труб антикоррозийным составом.
3. Выполнена тепловая изоляция трубопровода – минеральная вата.
4. Произведена промывка трубопровода.
5. Произведено гидравлическое испытание.

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «ПП «Краснореченское»

