

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Место прокладки водопроводной сети – **село Рощино, Реконструкция магистрального участка водопроводной сети участок от ул. Ясная, 1 до здания по ул. Ясная, 13 протяженностью 365,0 м**

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Фесик Р.М.
представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лавриченко П.А.
представитель ООО «Краснореченское» директор Мельник ВМ
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок водопроводной сети, согласно концессионного соглашения от **10 января 2022 года № 6/н**

1. Характеристика водопровода:
2. Материал трубы- **полиэтилен (ПЭ 100)**
3. Диаметр трубы – **50 мм**
4. Тип прокладки:
надземный – 365,0 м.п
5. Материал и толщина изоляции трубы – **маты минерализованные, толщина 50 мм**
6. Протяженность участка трассы – **365,0 м.п**
7. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
8. Наличие документации: - **акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
9. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №3 от 25.06.2024, балансовая стоимость 1150000,00 рублей**
10. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
11. Заключение комиссии - **участок водопроводной сети от ул. Ясная, 1 до здания по ул. Ясная, 13 протяженностью 365,0 м в с. Рощино готов к эксплуатации**
12. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____



АКТ

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Фесик Г.М.
Представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лабуненко Р.А.
Представитель ООО «Краснореченское» директор Мельник ВМ
составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 10.01.2022, 6/н ООО «Краснореченское» произвело замену участка водопроводной сети ул. Ясная, 1 до здания по ул. Ясная, 13 протяженностью 365,0 м

Произведены следующие работы:

1. Демонтаж стального трубопровода
2. Прокладка полиэтиленовых труб ПЭ 100, Д-50мм
3. Изоляция трубопровода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____



АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Место прокладки водопроводной сети – *село Рощино, Реконструкция магистрального участка водопроводной сети участок от здания по ул. Юбилейная, 15 до здания по ул. Октябрьская, 5 протяженностью 245,0 м*

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель КОЖД ХМР *председатель Комитета Фесик Р.М.*
представитель КУМИ ХМР *заместитель председателя Лаврикеев П.А.*
представитель ООО «Краснореченское» *директор Мельник В.М.*
составили настоящий Акт о нижеследующем.

ООО «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок водопроводной сети, согласно концессионного соглашения от **10 января 2022 года № 6/н**

1. Характеристика водопровода:
2. Материал трубы- **полиэтилен (ПЭ 100)**
3. Диаметр трубы – **60 мм**
4. Тип прокладки:
надземный – 245 м.п
подземный – 12 м.п
5. Материал и толщина изоляции трубы – **маты минерализованные, толщина 50 мм**
6. Протяженность участка трассы - **245 м.п**
7. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
8. Наличие документации: - **акт промывки трубопроводов, акт скрытых работ, акт гидравлического испытания, сертификаты**
9. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №2 от 25.06.2024, балансовая стоимость – 980000,00 рублей**
10. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
11. Заключение комиссии - **участок водопроводной сети от здания по ул. Юбилейная, 15 до здания по ул. Октябрьская, 5 протяженностью 245,0 м в с. Рощино готов к эксплуатации**
12. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____



АКТ

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Фесик Р.М.

Представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лаврыненко Л.А.

Представитель ООО «Краснореченское» директор Миленин В.М.

составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 10.01.2022, б/н ООО «Краснореченское» произвело замену участка водопроводной сети ул. Юбилейная, 15-ул. Октябрьская, 5 в с. Рощино.

Произведены следующие работы:

1. Демонтаж стального трубопровода
2. Прокладка полиэтиленовых труб ПЭ 100, Д-60мм
3. Изоляция трубопровода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____



25.06.2024г

с. Краснореченское

АКТ

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Место прокладки водопроводной сети – **село Краснореченское, Реконструкция магистрального участка водопроводной сети от ул. Ломоносова, 1 до здания по ул. Ломоносова, 20 протяженностью 630,0 м**

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Фесик Г.М.
представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лавриченко П.В.
представитель ООО «Краснореченское» директор Мельников В.М.
составили настоящий Акт о нижеследующем:

ООО «Краснореченское» в присутствии представителя КОЖД ХМР и представителя КУМИ ХМР сдает в эксплуатацию после реконструкции участок водопроводной сети, согласно концессионного соглашения от **10 января 2022 года № 6/н**

1. Характеристика водопровода:
2. Материал трубы- **полиэтилен (ПЭ 100)**
3. Диаметр трубы – **80 мм**
4. Тип прокладки - **надземный**
5. Материал и толщина изоляции трубы – **минеральная вата – 50 мм, стеклоткань**
6. Протяженность участка трассы - **630 м**
7. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения – **не выявлены**
8. Наличие документации: - **акт промывки трубопроводов, акт гидравлического испытания, сертификаты**
9. Справка о балансовой стоимости тепловой сети - **справка №1 от 25.06.2024, балансовая стоимость – 2250000,00 рублей**
10. Оценка работы - **работы выполнены в соответствии с стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.**
11. Заключение комиссии - **участок водопроводной сети от жилого дома по ул. Ломоносова, 1 до здания по ул. Ломоносова, 20 протяженностью 630,0 м в с. Краснореченское готов к эксплуатации**
12. Временную эксплуатацию осуществляет – **ООО «Краснореченское»**

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____



АКТ

Комиссия в составе:

Представитель КОЖД ХМР председатель Комитета Фесик Р.М.

Представитель КУМИ ХМР заместитель председателя Лавренко П.А.

Представитель ООО «Краснореченское» директор Мельник В.М.

составили настоящий акт о нижеследующем.

Согласно концессионного соглашения от 10.01.2022, б/н ООО «Краснореченское» произвело замену участка водопроводной сети от ул. Ломоносова, 1 до здания по ул. Ломоносова, 20 протяженностью 630,0 м

Произведены следующие работы:

1. Демонтаж стального трубопровода
2. Прокладка полиэтиленовых труб ПЭ 100, Д-80мм
3. Изоляция трубопровода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с СНиП и отвечают требованиям их приемки

Комиссия:

Представитель КОЖД ХМР _____

Представитель КУМИ ХМР _____

Представитель ООО «Краснореченское» _____

