



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ**

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Карла Маркса ул., д. 109б, г. Хабаровск, 680009

Тел./факс: 27-47-44, 27-47-81

E-mail: root@sanepid.khv.ru, <http://27.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 76366815, ОГРН 1052700251801,

ИНН/КПП 2724084440/272401001

На № 30.04.2025 № 021-1026 от _____

Главе Хабаровского
муниципального района

С.А. Будкину

Волочаевская ул., д. 6,
г. Хабаровск, 680007

Директору
МУП «Новатор»

Д.В. Филипенко

Клубная ул., 1 д.,
с. Мирное, Хабаровский район

Уведомление

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», **УВЕДОМЛЯЮ**, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой МУП «Новатор» в с. Калинка средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранных в течение 2024 года, не соответствуют требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таб. 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям (железо, марганец, мутность) и по микробиологическим показателям (ОКБ), лабораторные исследования по программе производственного контроля проводятся не в полном объеме (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» от 21.01.2025 № 2720/01.11/05/131/2025 на 3 л. в 1 экз. прилагается).

Руководствуясь ч.8 ст.51 от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях реализации ч.6, ч.7 ст. 23, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Главе Хабаровского муниципального района:

1.1. Внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды, подаваемой МУП «Новатор» в с. Калинка.

Срок: до 01 марта 2025 г.

1.2. Включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, подаваемой водопроводом МУП «Новатор» в с. Калинка.

1.3. Информацию о выполнении мероприятий представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Срок: до 01 июля 2025 г.

2. Директору МУП «Новатор»:

2.1. В течение трех месяцев с момента получения технического задания, выданного администрацией Хабаровского муниципального района, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

План мероприятий согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

Срок: до 01 июля 2025 г.

2.2. Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля.

2.3. Информацию о выполнении мероприятий предоставить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Срок: до 01 июля 2025 г.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Главный государственный санитарный врач
по Хабаровскому краю



Т.А. Зайцева



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710047

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 21.05.2015
Юридический адрес: 680013, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 9;
Адрес места осуществления деятельности: 680013, Россия, Хабаровский край, Хабаровск,
ул. Владивостокская, д. 9, Лит. А; тел./ факс (4212) 32-47-13, E-mail: fbuz@27.khv.ru.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
органа инспекции
Е. Н. Присяжнюк

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке соответствия санитарным правилам
питьевой (горячей, холодной) воды.

№ 2720/01.11/05/ 131 /2025

21.01.2025

Основание для проведения экспертизы: — поручение Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю № 02.1-70 от 02.12.2024 г.

Цель экспертизы: оценка соответствия качества питьевой воды и выполнения
производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды
требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21), СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(далее СанПиН 1.2.3685-21).

Экспертное заключение подготовлено: врачом по общей гигиене Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Хабаровском крае» Чистяк В.М. Об административной ответственности по ст.

17.9 КОАП РФ за дачу заведомо ложного заключения предупрежден(а), с правами и обязанностями, предусмотренными ст.25. 9.КоАП РФ ознакомлен(а).

Экспертиза проведена 21.01.2025 г.

Наименование эксплуатирующей организации, юридический адрес: МУП «Новатор» Хабаровского муниципального районов, Хабаровский край, Хабаровский район, с. с. Мирное, ул. Клубная, 1

Наименование водопровода, адрес местонахождения: Водопровод с. Калинка. Хабаровский край, Хабаровский район, с. Калинка.

ФИО руководителя: директор Филипенко Д.В.

Краткая характеристика водозабора, наличие очистных сооружений:
Водопровод из подземного источника (скважины №№ ХБ-201, 30-100, Х-3669).
Имеется станция обезжелезивания, резервуар для воды.

Наличие программы производственного контроля, согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, ее выполнение:
Программа производственного контроля согласована с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Отчет о выполнении производственного контроля учреждением представлен. Лабораторные исследования не выполняются в полном объеме. Выполнение производственного контроля не соответствует требованиям п. 77 раздела IV, приложение №№ 2, 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Результаты лабораторного контроля:

Оценка показателей микробиологической безопасности питьевой воды: По данным лабораторного контроля предприятия за 2024 год отобрано 1 проба питьевой воды из источника на соответствие по микробиологическим показателям, одна проба перед поступлением в сеть на соответствие по микробиологическим показателям, распределительной сети 4 пробы на микробиологические показатели, (ОКБ, ОМЧ, E-coli, энтерококки), все исследованные пробы соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, таблица 3.5, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

По данным лабораторного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» за 2024 год на исследование санитарно-микробиологических показателей отобраны 3 пробы из них 1(33,3%) не соответствует по (ОКБ) в питьевой воды в распределительной сети что соответствует п.75 СанПиН 2.1.3684-21., исследованные пробы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, таблица 3.5.

Среднегодовой показатель составил 33,3 в 100 см³ КОЕ при нормативе отсутствия.

Оценка санитарно-химических показателей качества питьевой воды:

За 2024 год из скважины на органолептические (запах, цветность, мутность), содержание железа исследованы 1 проба питьевой воды, на обобщенные (рН, сухой остаток, жесткость, окисляемость перманганатная, нефтепродукты) показатели-1, содержание неорганических (алюминий, барий, бор, бериллий, бор, мышьяк, ртуть, селен, стронций, фтор, литий) исследована 1 проба питьевой воды. Среднегодовой показатель в питьевой воде в скважине не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию железа 3,03мг/л при 0,3ПДК, средний

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Экспертное заключение № 2720/01.11/05/ 131 /2025_ от 21 . 01 . 2025

Лист: 2 из 3

годовой показатель марганца перед поступлением в сеть 0,31 ПДК, при нормативе 0,1 ПДК что не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, таблица 3.13.

По данным лабораторного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» за 2024 год на исследование санитарно- химических показателей отобраны 3 пробы из них 2 (66,6%) не соответствует по содержанию железа и марганца, мутности. Среднегодовой показатель по содержанию мутности составил 4,05 ЕМФ, при нормативе, не более 2,6 ЕМФ, среднегодовое содержание марганца составило 0,32 ПДК при нормативе 0,1 ПДК, среднегодовое содержание железа составило 0,48 ПДК, при нормативе 0,3 ПДК питьевой воды в распределительной сети, что не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21,

Оценка показателей радиологической безопасности питьевой воды:

По данным производственного лабораторного контроля и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» удельная суммарная альфа- и бета-активность, радон (^{222}Rn) в питьевой воде не превышает контрольные уровни и уровень вмешательства согласно СанПиН 1.2.3685-21, раздел III, таблица 3.12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, питьевой воды, подаваемой водопроводом МУП «Новатор» в с.с. Калинка Хабаровского района Хабаровского края в 2024 году, **не соответствует** требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21.

Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды, не проводится в полном объеме, что не соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», глава IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», п. 77, приложение № 2, № 4.

Врач по общей гигиене

В. М. Чистяк

Технический директор

Т. Г. Нуждова

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Экспертное заключение № 2720/01.11/05/131/2025 от 21.01.2025

Лист: 3 из 3